

**ソフトウェア不具合のご案内****SW1A 形 Automation Organizer WindO/I-NV4**

WindO/I-NV4 Ver.1.3.2 (Automation Organizer Ver.3.61) において、特定の操作によって [セキュリティ] ダイアログを閉じた場合、[ユーザー名]、[パスワード]、[パスワードの確認] の設定内容がすべて空白になる不具合が発生することを確認いたしました。

お客様には大変ご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。

**対象製品**

□ SW1A 形 Automation Organizer Ver.3.61 (WindO/I-NV4 Ver.1.3.2)

製品形番：SW1A-W1C

※弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」からダウンロードいただいたソフトウェアも対象となります。  
上記バージョンの WindO/I-NV4 を使用している場合、以下の製品で問題が発生いたします。

□ HG2G-5T 形 プログラマブル表示器

HG2G-5TN22TF-\*, HG2G-5TT22TF-\*

□ HG4G/3G 形、HG2G-5F 形 プログラマブル表示器

HG4G-CJT22TF-B, HG4G-CJT22MF-B, HG3G-AJT22TF-\*, HG3G-AJT22MF-\*,  
HG3G-8JT22TF-\*, HG3G-8JT22MF-\*, HG2G-5FT22TF-\*

□ HG1G 形 プログラマブル表示器

HG1G-4VT22TF-\*

**不具合内容**

本不具合の詳細内容は、弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」に掲載しております。

以下 URL よりご確認ください。

[http://www.idec.com/jpja/member/soft\\_support.html](http://www.idec.com/jpja/member/soft_support.html)

不具合の内容について不明点がございましたら、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせ下さい。

**暫定対策**

- [セキュリティ] ダイアログは、設定内容に変更がなくても「OK」ボタンで閉じるようにして下さい。
- ただし、[セキュリティ] ダイアログを [キャンセル] や ESC キーで閉じてしまっても、プロジェクトを保存したうえで再度 [セキュリティ] ダイアログを開くと、設定が正しく表示されます。

**恒久対策**

本不具合は WindO/I-NV4 Ver.1.4.0 (Automation Organizer Ver.3.70) にて修正いたします。  
アップグレード用のインストーラは、弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」にて公開しています。  
「IDEC メンバサイト」より、インストーラをダウンロードしていただき、インストールしてご使用下さい。

<http://www.idec.com/jpja/ao/>