

本質安全・耐圧防爆構造

EX4R-D4G2形 タッチスイッチ付表示器

取扱説明書 (ボックス編)



はじめに

このたびは、EX4R-D4G2 形タッチスイッチ付表示器をお買い上げいただきまことにありがとうございます。
記載される説明は、電気的および防爆上の専門知識を有する下記の方々を対象として記載しております。

- ・ 本製品を操作される方
- ・ 本製品を設置される方
- ・ 本製品に関する電気工事をされる方
- ・ 本製品を保守・点検される方

【関連資料】

- ・ 「ユーザーのための工場防爆設備ガイド」労働安全衛生総合研究所技術指針
危険場所の分類および防爆電気機器の分類や保守、点検の詳細について記載されております。


●安全上のご注意●

(ご使用前に必ずお読みください)


ご使用にあたっては、「防爆に関する取扱説明書」および「防爆形 GT27 本体取扱説明書 (GOT 編)」の安全上のご注意も併せてお読みください。

防爆構造の電気機器は爆発のおそれのある危険な場所で使用するため、取扱いには十分注意し、施工前やご使用前 (据付、運転、保守、点検などの前) に本取扱説明書および「防爆に関する取扱説明書 (水素ガス非対応機種: B-1883、水素ガス対応機種: B-1884)」、本取扱説明書で紹介している関連マニュアルをよくお読みいただき、正しくご使用ください。


この取扱説明書では、安全注意事項のランクを「危険」「注意」として区分してあります。



取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こるおそれがあり、死亡または重傷を受ける可能性が想定される場合。



取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こるおそれがあり、中程度の障害や軽傷を受ける可能性が想定される場合、および物的損害が発生する可能性が想定される場合。

なお、に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

本取扱説明書は必要なときに読めるよう大切に保管すると共に、必ず最終ユーザーまでお届けいただくようお願いいたします。

危険

- EX4R-D4G2 形タッチスイッチ付表示器は、通電停止後もボックス内部に点火源となりうる残留エネルギーが残り続けますので、爆発性雰囲気では、ボックス蓋の開閉は行わないでください。危険場所でボックス蓋を開閉する際は、必ず防爆形ガス検知器にて、周囲が爆発性雰囲気でないことを確認してください。
- EX4R-D4G2 形タッチスイッチ付表示器は、医療機器、原子力、鉄道、航空、乗用機器などの高度な信頼性・安全性が必要とされる用途への使用を想定しておりません。そのため、これらの用途には使用できません。
- 上記以外でも、機能・精度において高い信頼性が求められる用途で使用する場合は、組み込まれるシステム機器全般としてフェールセーフ設計や冗長設計などの安全処置を講じたうえで使用してください。

注意

- 表示器内蔵のブザーは表示器が耐圧防爆ボックスに収納されているため、通常の表示器に比べ聞こえにくくなります。実機にてブザー音を確認してご使用ください。ブザー音が聞こえにくい場合は、作画ソフト上で表示を反転させるなど他の手段を講じてください。
- USB メモリアクセス中は、通電を停止したり、USB メモリを抜き差ししたりしないでください。USB メモリ内のデータが破損する可能性があります。データが破損した場合は、USB メモリをフォーマットしてください。
- 時計の精度が要求されるシステムに使用される場合は、定期的に時刻設定をお願いします。

目次

1. 製品概要	- 1 -
1.1. 製品構成	- 1 -
1.2. ボックス部の特長	- 1 -
1.3. 形番の見方	- 1 -
1.4. 各部の名称と外形寸法	- 2 -
1.5. 全体システム構成とオプション	- 5 -
1.6. 機器一覧	- 6 -
1.7. 付属品	- 6 -
2. 仕様	- 7 -
2.1. 製品仕様	- 7 -
3. 設置・取付けについて	- 11 -
3.1. 設置作業について	- 11 -
3.2. ケーブル引込	- 14 -
4. 保守・点検	- 16 -
4.1. ボックス蓋の開閉について	- 16 -
4.2. 保護シート交換方法	- 17 -
4.3. タッチパネルの交換方法	- 21 -
4.4. パイロットライトのLED 球の交換方法	- 25 -
4.5. コントロールユニット銘板の取付け方法	- 26 -
5. アクセサリ	- 27 -
5.1. フードの取付け方法	- 27 -
5.2. 直立ラック形スタンドへの取付け/設置方法	- 30 -
5.3. 直立ポール形スタンドへの取付け/設置方法	- 33 -
5.4. 傾斜ポール形スタンドへの取付け/設置方法	- 36 -
6. プログラマブル表示器について	- 40 -
6.1. 画面作成について	- 40 -
6.2. GOT 部への画面データの転送について	- 41 -
6.3. 通信ユニットとオプションユニットについて	- 43 -
6.4. GOT 部の保守・点検	- 43 -
7. ケーブルの配線について	- 44 -
7.1. 配線について	- 44 -
7.2. 配線用端子台について	- 45 -
8. 保護接地について	- 49 -
8.1. 接地についての注意事項	- 49 -
8.2. EX4R-D4G2 のスタンドへの接地	- 50 -
9. コントロールユニットについて	- 51 -
10. 環境への配慮	- 52 -
10.1. 省電力	- 52 -
10.2. 廃棄	- 52 -
11. トラブルシューティング	- 53 -

マニュアルについて

EX4R-D4G2 形タッチスイッチ付表示器 には、ボックス部について説明するマニュアルと、GOT 部について説明するマニュアルが同梱されています。必要に応じて、参照するマニュアルを選択してください。

■ EX4R-D4G2 形タッチスイッチ付表示器用マニュアル

マニュアル名称
防爆に関する取扱説明書
EX4R-D4G2形タッチスイッチ付表示器取扱説明書（ボックス編）
防爆形GT27本体取扱説明書（GOT編）

GOT2000 シリーズ、GT Works3 に関連するマニュアルには、下記のマニュアルがあります。使用目的に応じて各マニュアルを参照してください。

■ GOT2000 シリーズ用本体マニュアル

マニュアル名称	入手方法
GOT2000シリーズ本体取扱説明書(ユーティリティ編)	三菱電機ホームページから ダウンロード
GOT2000シリーズ本体取扱説明書(モニタ編)	

■ GOT2000 シリーズ接続関連マニュアル

マニュアル名称	入手方法
GOT2000シリーズ 接続マニュアル (三菱電機機器接続編) GT Works3 Version1対応	三菱電機ホームページから ダウンロード
GOT2000シリーズ 接続マニュアル (他社機器接続編1) GT Works3 Version1対応	
GOT2000シリーズ 接続マニュアル (他社機器接続編2) GT Works3 Version1対応	
GOT2000シリーズ接続マニュアル(マイコン・MODBUS/フィールドバス・周辺機器接続編) GT Works3 Version1対応	

■ 画面作成ソフトウェア関連マニュアル

マニュアル名称	入手方法
GT Works3 インストール手順書	三菱電機ホームページから ダウンロード
GT Designer3(GOT2000) 画面設計マニュアル	
GT Converter2 Version3 操作マニュアル GT Works3 対応	
GOT2000シリーズMES インタフェース機能マニュアル GT Works3 Version1対応	

1. 製品概要


1.1. 製品構成

EX4R-D4G2 形タッチスイッチ付表示器 は、三菱電機株式会社製 GT2712 形プログラマブル表示器を内蔵した本質安全・耐圧防爆構造のプログラマブル表示器です。

本製品は、防爆仕様の容器と、内蔵表示器で構成されています。

本書では、容器部分を「ボックス」、または「ボックス部」、内蔵表示器を「GOT 本体」、または「GOT 部」と呼びます。

本書は EX4R -D4G2 形タッチスイッチ付表示器のボックス部について説明しています。



EX4R-D4G2 形タッチスイッチ付表示器は、ボックス部は IDEC 株式会社、GOT 部は三菱電機株式会社の共同開発によるものです。

⚠ 注意


- 内蔵されるプログラマブル表示器は、EX4R-D4G2 形タッチスイッチ付表示器用に製造された専用品となります。通常の表示器はご利用になれません。

1.2. ボックス部の特長

- ・ 国際規格に整合した技術指針 2008 に適合
- ・ 公益社団法人 産業安全技術協会 (TIIS) の防爆検定に合格
- ・ 第一類危険箇所 (ゾーン 1)、第二類危険箇所 (ゾーン 2) に対応
注) 特別危険箇所 (ゾーン 0) では使用できません。


1.3. 形番の見方

EX4R-D4G2-N-A-*****



1.4. 各部の名称と外形寸法

- EX4R-D4G2 各部名称 (外観)




品名	名称	内容
①	フロントカバー	タッチパネル保護用カバー
②	表示面	システムモードおよびユーザー作成画面を表示
③	タッチパネル	システムモードおよびユーザー作成画面上のスイッチ（タッチスイッチ）操作
④	保護シート	表示面に静電気が蓄積することを防止するシート
⑤	蓋締付ボルト	ボックスの蓋をボックスに固定する六角穴付きボルト（M12×16ヶ所）
⑥	メンテナンスポート ※1	パソコン接続用（コネクタタイプ USB mini-B）
⑦	引込器具 ※2	ケーブルをボックス内部へ引き込む金具
⑧	注意銘板	製品を利用する際の警告・注意事項を記載した銘板
⑨	ボックス取付金具	壁面などへの取付け用金具
⑩	フロントカバー取り付けねじ	フロントカバーをボックスに固定するねじ（M5-10ヶ所）
⑪	コントロールユニット ※2	押ボタンスイッチ、セレクトスイッチ、パイロットランプ、プザーなどの操作機器
⑫	ボックス蓋	開閉可能なボックスの蓋
⑬	ボックス本体	ボックス本体
⑭	接地端子	外部接地用端子
⑮	プラグ ※2	使用しない引込器具穴をふさぐ金具
⑯	検定合格標章	検定取得年月、検定合格番号、製造元を記載した検定合格標章
⑰	製造者社銘板	防暴仕様を記載した銘板

※1: 水素ガス対応機種（EX4R-D4G2-H）はボックス正面ではなく、ボックス向かって左側面（ボックス本体）に取り付きます。


※2: 製品構成により、コントロールユニットや引込器具の機種や取付け個数、取付け位置が異なります。

● EX4R-D4G2 各部名称 (ボックス内部)

1) EX4R-D4G2-N, EX4R-D4G2-H (コントロールユニット無し)



2) EX4R-D4G2-U (コントロールユニット有)




品名	名称	内容
①	バリアカバー	バリア基板のカバー 内部にタッチパネル制御用バリア基板
②	パッキン	ボックスの本体と蓋を密着するためのパッキン
③	GOT	内蔵プログラマブル表示器 (防爆形GT27)
④	スイッチング電源 ※1	GOT 部およびタッチパネル制御基板用の電源 (AC100-240V入力、DC24V出力)
⑤	通信用端子台	通信ケーブル外部接続用端子台 (端子ねじ M3)
⑥	電源・コントロールユニット用端子台	外部電源、コントロールユニット接続用端子台 (端子ねじ M3.5)
⑦	注意銘板	USBインタフェース(ホスト・背面)使用時の注意事項を記載した銘板
⑧	USBインタフェース (ホスト)	USB マウス/キーボード接続, USB メモリ用 (データ転送, 保存) (コネクタ形状: USB-A)
⑨	コントロールユニット用端子台	コントロールユニット用端子台 (端子ねじ M3.5)

※1: DC 電源機種の場合、スイッチング電源は取付きません。

※2: 水素ガス対応機種 (EX4R-D4G2-H) はボックス正面ではなく、ボックス向かって左側面 (ボックス本体) に取り付けます。

● EX4R-D4G2 外形図



⚠ 危険

- 部品の取外しは行わないでください。防爆性能に支障をきたすおそれがあります。
- お客様での拡張インタフェースの取付けや交換は行わないでください。防爆性能に支障をきたすおそれがあります。


1.5. 全体システム構成とオプション

EX4R-D4G2 形タッチスイッチ付表示器の全体構成を下記に示します。

オプションには、ボックス部オプションと、GOT 部オプションがあります。

本書では、ボックス部とボックス部オプションについて記載しています。

GOT 部と GOT 部オプションについては、「防爆形 GT27 本体取扱説明書 (GOT 編)」にてご確認ください。



1.6. 機器一覧

1) EX4R-D4G2 形タッチスイッチ付表示器

品名	形番	仕様
EX4R-D4G2形タッチスイッチ付表示器	EX4R-D4G2-N-A	12.1 型 (800×600 ドット) 、AC100～240V、コントロールユニット無し、水素ガス非対応
	EX4R-D4G2-N-D	12.1 型 (800×600 ドット) 、DC24V、コントロールユニット無し、水素ガス非対応
	EX4R-D4G2-U-A	12.1 型 (800×600 ドット) 、AC100～240V、コントロールユニット付き、水素ガス非対応
	EX4R-D4G2-U-D	12.1 型 (800×600 ドット) 、DC24V、コントロールユニット付き、水素ガス非対応
	EX4R-D4G2-H-A	12.1 型 (800×600 ドット) 、AC100～240V、コントロールユニット無し、水素ガス対応
	EX4R-D4G2-H-D	12.1 型 (800×600 ドット) 、DC24V、コントロールユニット無し、水素ガス対応

2) アクセサリ

品名	形番	内容
フード	EX9Z-D44-HOOD	専用フード
スタンド	EX9Z-D44-STAND-1	直立ラック形スタンド
	EX9Z-D44-STAND-3	直立ポール形スタンド
	EX9Z-D44-STAND-4	傾斜ポール形スタンド
保護シート	EX9Z-D44-SHEET	交換用保護シート
タッチパネル	EX9Z-D44-TP	交換用タッチパネル

3) GOT 部オプション品 (三菱電機株式会社製品)

品名	形番	内容
SDカード	NZ1MEM-2GBSD	GOT本体用 SDメモリカード 2GB
	NZ1MEM-4GBSD	GOT本体用 SDHCメモリカード 4GB
	NZ1MEM-8GBSD	GOT本体用 SDHCメモリカード 8GB
	NZ1MEM-16GBSD	GOT本体用 SDHCメモリカード 16GB
	L1MEM-2GBSD	GOT本体用 SDメモリカード 2GB
	L1MEM-4GBSD	GOT本体用 SDHCメモリカード 4GB
バッテリー	GT11-50BAT	SRAMデータ、時計データ、システム状態ログデータバックアップ用電池
データ転送用USBケーブル	GT09-C30USB-5P	パソコン(USB)⇄GOT(USB mini-B)接続用

EX4R-D4G2 形タッチスイッチ付表示器 (GOT 部) のオプションに関しては、「防爆形 GT16 本体取扱説明書 (GOT 編)」をご確認ください。

1.7. 付属品

- EX4R-D4G2 形タッチスイッチ付表示器取扱説明書 (ボックス編) (B-1885) 1部 (本書)
- 防爆形 GT27 本体取扱説明書 (GOT 編) 1部
- 防爆に関する取扱説明書 (水素ガス非対応機種 : B -1883、水素ガス対応機種 : B-1884) 1部
- 六角棒スパナ 呼び 10 (ボックス蓋用) 1本
- 六角棒スパナ 呼び 2 1本
(HPN-C形耐圧パッキン式引込器具およびメンテナンスポート用)
- アイボルト 呼び 8 2個

2. 仕様

2.1. 製品仕様

2.1.1. EX4R-D4G2 (ボックス部+GOT部)

1) 一般仕様 (防爆仕様/電気的仕様/環境仕様/構造仕様)

項目	仕様						
	EX4R-D4G2-N-A	EX4R-D4G2-N-D	EX4R-D4G2-U-A	EX4R-D4G2-U-D	EX4R-D4G2-H-A	EX4R-D4G2-H-D	
防爆仕様	防爆構造	ボックス：耐圧防爆構造 タッチパネル：本質安全防爆構造					
	防爆性能	Ex d [ib] IIB T4				Ex d [ib] IIB+H ₂ T4	
	検定合格番号 *1	第 TC 20183 号		第 TC 20308 号		第 TC 20425 号	
	設置危険場所	ガス蒸気危険場所 ゾーン1、ゾーン2					
	コントロールユニット	取付け不可		最大 5 箇所		取付け不可	
電気的仕様	定格入力電圧	AC100~240V (50/60Hz)	DC24V (+25%, -20%)	AC100~240V (50/60Hz)	DC24V (+25%, -20%)	AC100~240V (50/60Hz)	DC24V (+25%, -20%)
	突入電流	最大 50A (AC230V) 最大 30A (AC115V)	最大 22A (DC30V)	最大 50A (AC230V) 最大 30A (AC115V)	最大 22A (DC30V)	最大 50A (AC230V) 最大 30A (AC115V)	最大 22A (DC30V)
	定格電流	0.7A (AC100V) 0.3A (AC240V)	1.3A (DC24V)	0.7A (AC100V) 0.3A (AC240V)	1.3A (DC24V)	0.7A (AC100V) 0.3A (AC240V)	1.3A (DC24V)
	絶縁抵抗	10MΩ 以上 (電源用端子と接地端子間 DC500V メガにて)					
	耐電圧	AC1500V 1 分間	DC500V 1 分間	AC1500V 1 分間	DC500V 1 分間	AC1500V 1 分間	DC500V 1 分間
		(電源用端子と接地端子間)					
	静電気放電	接触 4KV、気中 8KV					
	通電雷サージ	ノーマル 1.0KV コモン 2.0KV	ノーマル 0.5KV コモン 0.5KV	ノーマル 1.0KV コモン 2.0KV	ノーマル 0.5KV コモン 0.5KV	ノーマル 1.0KV コモン 2.0KV	ノーマル 0.5KV コモン 0.5KV
許容瞬停時間	14ms (AC100V) 60ms (AC230V)	10ms	14ms (AC100V) 60ms (AC230V)	10ms	14ms (AC100V) 60ms (AC230V)	10ms	
環境仕様	使用周囲温度	0~40℃ (氷結なきこと) 使用周囲温度が 40℃ を超えないようにしてください。 また直射日光によりボックス内の温度が高くなりますので、直射日光の当たる場所へは設置しないでください。					
	保存周囲温度	-20~+60℃ (氷結なきこと)					
	使用相対湿度	45~85%RH (結露なきこと)					
	保存相対湿度	45~85%RH (結露なきこと)					
	大気圧	80~110kPa					
	保護接地	D 種接地					
	汚染度 *2	3 以下					
	保護構造	IP65 (IEC 60529)					
構造仕様	取付方式	壁掛形					
	質量	約 53kg				約 55kg	
	ボックス材質	アルミニウム合金鋳物					
	表面処理	メラミン焼付塗装 ボックス色：マンセル 5Y7/1 (半つや) フロントカバー色：マンセル N-1.5 (半つや)					

*1：厚生労働大臣の登録を受けた、登録型式検定機関である、公益社団法人産業安全技術協会 (TIIS) の型式検定の合格番号です。

*2：その機器が使用される環境における導電性物質の発生度合を示す指標です。

汚染度 2 は、非導電性の汚染しか発生しない。ただし、たまたまの凝結によって一時的な導電が起こりうる環境です。

汚染度 3 は、導電性の汚染、あるいは予期される湿度によって導電性となる乾燥した非導電性の汚染が発生する環境です。

⚠ 危険

- 製品の使用周囲温度は仕様範囲内でご使用ください。仕様範囲外で使用すると爆発、故障のおそれがあります。
- EX4R-D4G2-H を水素ガス以外のグループ IIC に分類される可燃性ガス蒸気に対して使用することはできません。

2) 性能仕様

項目		仕様
性能仕様	表示デバイス	TFTカラー液晶(65536色) 12.1インチ 有効表示寸法:260(W)×184.5(H) mm 表示分解能:800(W)×600(H) ドット
	タッチパネル (保護シート*3)	アナログ抵抗膜方式 *1
	タッチパネル寿命	約100万回 *2
外部導線接続		M3ねじまたはM3.5ねじ端子台
外部導線引込器具		HPN-C形ケーブル引込器具を使用
適合ケーブル 仕上り径		Φ5を超えてΦ16まで
RS-422/485 インタフェース		ボックス内部 端子台
Ethernet インタフェース		GOT部本体 RJ-45コネクタ
USBインタフェース(ホスト)		GOT部本体背面(ホスト) コネクタ形状 : USB-A
メンテナンスポート (USB インタフェース デバイス)		コネクタ形状 : USB Mini-B
SDカード インタフェース		GOT部本体 SDカードスロット
拡張インタフェース*4		RS-232通信ユニット: ボックス内部 端子台 外部入出力ユニット:ボックス内部 端子台 CC-Link通信ユニット :CC-Link通信ユニット本体 端子台 専用CC-Link IEフィールドネットワーク通信ユニット :通信ユニット RJ-45コネクタ
対応ソフトウェアパッケージ *5		MELSOFT GT Works3 Version1.175H以降

*1 : アナログ抵抗膜方式のタッチパネルは同時に 2 点以上押した場合、押した点の中心付近が押されたと判断します。そのため、誤動作の原因となりますので、タッチパネルを同時に 2 点以上押さないでください。タッチパネルは先端が硬く尖ったボールペンやシャープペン、指し棒や工具などでは操作しないでください。タッチパネルが破損したり保護シートが傷ついたり変形するおそれがあります。タッチパネルが破損した場合、保護シートが傷ついたり変形した場合は早期交換を行ってください。

*2 : タッチパネルの寿命は指入力 (2.45N) を想定した値です。強い力でタッチパネルを操作した場合や、指以外でタッチパネルを操作した場合、寿命に大きく影響することがあります。

*3 : **操作面の保護シートは、定期的に交換してください。**

*4 : 製品構成により拡張インタフェースを搭載することができます。

*5 : 本製品には付属いたしません。

2.1.2. コントロールユニット

1) 押ボタンスイッチ

動作種別	操作部の形状	形番	接点構成	定格使用電流	ボタン色の指定記号 (※)
モメンタリ	平形	EC9D-B110※	1a	AC110V, 5A AC220V, 5A DC24V, 5A	B, G, R 指定
		EC9D-B101※	1b		
		EC9D-B111※	1a-1b		
	突形	EC9D-B210※	1a		B, G, R 指定
		EC9D-B201※	1b		
		EC9D-B211※	1a-1b		
	大形	EC9D-B310※	1a		B, G, R 指定
		EC9D-B301※	1b		
		EC9D-B311※	1a-1b		
	大形ガード付	EC9D-B3G10※	1a		B, G, R 指定
		EC9D-B3G01※	1b		
		EC9D-B3G11※	1a-1b		
オルタナイト	平形	EC9D-BA111※	1a-1b	B, G, R 指定	
	突形	EC9D-BA211※	1a-1b		
	大形	EC9D-BA311※	1a-1b		
	大形ガード付	EC9D-BA3G11※	1a-1b		
プッシュロックターンリセット形		EC9D-BV311R	1a-1b	R	
ピンロック形		EC9D-BP811	1a-1b	-	

注. ※ (色記号) : B (黒)、G (緑)、R (赤) を指定

2) セレクタスイッチ

ノッチ数	接点構成	コネクタ		ノッチ位置			ノッチ図	操作部の形状と形番			定格使用電流	
		No.	接点	1	2	0		矢形ノッチ 操作形	リバ-操作形	十字操作形		
90° 2ノッチ	1a-1b (11)	①	a		●			EC9D-S211	EC9D-S2L11	EC9D-S2K11	AC110V, 5A AC220V, 5A DC24V, 5A	
		②	b	●				EC9D-S2111	EC9D-S21L11	EC9D-S21K11		
45° 3ノッチ	2a (20)	No.	接点	1	0	2		EC9D-S320	EC9D-S3L20	EC9D-S3K20		
		①	a	●								
	2a (20)	①	a	●					EC9D-S3220	EC9D-S32L20		EC9D-S32K20
		②	b			●						

3) パイロットライト

入力種別	形番	定格電圧	内蔵 LED 球形番
トランス式	EC9D-L116D※	AC100/110V (50/60Hz)	LSRD-6
	EC9D-L126D※	AC200/220V (50/60Hz)	
ダイレクト式	EC9D-L122D※	DC 24V	LSRD-2

注. ※ (色記号) : R (赤)、G (緑)、Y (黄)、A (アンバー)、S (青)、PW (ピュアホワイト) を指定
アタッチメントレンズ (形番 : LSRD-L※) は、EC9D-L 形パイロットライトに取り付けしていません。

4) ブザー

形番	定格使用電圧	時間定格	音量 (at 1m)	消費電力
EC9F-Z11N	AC110V (50/60Hz)	10 分	80dB 以上	8VA 以下
EC9F-Z12N	AC220V (50/60Hz)			

注. 時間定格を超えて鳴らすと、音圧異常が生じる恐れがありますので、時間定格以内で使用してください。


3. 設置・取付けについて

3.1. 設置作業について

設置時は、ボックス取付金具 4 ヶ所に設けた $\phi 10$ のボックス取付穴を利用して、M8 ボルトで固定してください。


M8 ボルト以外で据付けを行う際には、同等の強度を持つ方法で固定してください。

なお、ボックス取付金具の板厚は、6mm です。




【手順】


- ① ボックスのねじプラグ (2 ヶ所) を、マイナスドライバーで取り外してください。
ねじプラグを取り外したねじ穴 (2 ヶ所) に、製品付属のアイボルトを締付トルク 11~14.7N・m で締め付けて固定してください。




- ② アイボルトに垂直に荷重がかかるように、製品を懸垂装置で吊り上げてください。
製品を横にした状態で吊り上げると、アイボルトの破損による落下の原因になります。



- ③ 製品のボックス取付穴 4ヶ所 (Φ10) を、M8 ボルト (または同等の強度を持つもの) で取り付けてください。
取付ボルト、ばね座金、平座金、取付ナットは製品に付属していないため、お客様にて準備してください。
締付トルク 11~14.7N・m で締め付けてください。



- ④ 製品から懸垂装置を取り外してください。
- ⑤ ボックスからアイボルト (2ヶ所) を取り外してください。ボックスにねじプラグ (2ヶ所) を取り付け、マイナスドライバーで 1~2 回ねじ込み元に戻してください。



⚠ 危険

- 使用周囲温度は仕様範囲内でご使用ください。仕様範囲外で使用すると爆発、故障のおそれがあります。
- 直射日光の当たる場所への設置は避けてください。直射日光によりボックス内部の温度が高くなり、爆発、故障のおそれがあります。
- EX4R-D4G2 形タッチスイッチ付表示器は重量が重いため、落下により事故のおそれがあります。設置場所への取付け、取外しは、落下に注意して行ってください。

⚠ 注意

- 取付ボルトなどが振動などで緩むおそれのある場合には、ばね座金などを使用して緩みを防止してください。
- 取付ボルトなどが腐食するおそれがある場合には、錆びにくい材質のボルトや表面処理を施したボルトを使用するなどの対策をしてください。
- GOT 部の液晶やタッチパネルは紫外線によって劣化しますので、強い紫外線下での使用・保管は避けてください。
- 下記のような場所への設置は避けてください
 - ・ 塵埃、塩分、金属分などの多い場所
 - ・ 油、薬品などの飛沫がある場所
 - ・ 温度変化で急激に結露するような場所
 - ・ 直射日光の当たる場所
 - ・ 腐食性ガスの発生する場所
 - ・ 本体に直接振動や衝撃の伝わる場所

3.2. ケーブル引込

3.2.1. 引込器具の名称と種類について

ケーブル引込には、本体に設けてある HPN-C 形耐圧パッキン式ケーブル引込器具を使用します。

引込器具一覧と対応ケーブル径 (単位:mm)

形番	適合ケーブル径	パッキン内径
HPN21-R6-C	5 を超え 6 まで	6
HPN21-R8-C	6 を超え 8 まで	8
HPN21-R10-C	8 を超え 10 まで	10
HPN21-R12-C	10 を超え 12 まで	12
HPN22-R14-C	12 を超え 14 まで	14
HPN22-R16-C	14 を超え 16 まで	16

Ethernet ケーブルをご利用する際には、ラウンド (丸型) タイプのケーブルをご利用ください。

また、Ethernet ケーブルは、引込器具を通してから、コネクタを取り付けてください。


外部から引き込んだ配線のうち、Ethernet ケーブルや CC-Link ケーブル (拡張ユニット搭載時) は、直接 GOT 部へ接続し、そのほかの電源用ケーブル、シリアルインタフェース用ケーブル、RS-232C インタフェースケーブル (拡張ユニット搭載時)、外部入出力ケーブル (拡張ユニット搭載時) についてはボックス内部の端子台へ配線ください。ただし、コントロールユニット付きの機種の場合、外部入出力ユニットの内部配線は製品に付属されている専用コネクタを用いて、お客様にてケーブルを製作し、配線してください。端子台割当てについては「7.1 配線について」をご参照ください。

⚠ 危険


- 使用するケーブルは、絶縁体やシースの最高使用温度、および耐薬品性などを考慮するほか、ケーブル内部のすきまが少なく、爆発性ガスが流通しにくいもの、ケーブル表面が平滑で凹凸がなく断面が円形のものを選定してください。なお、ケーブルの温度上昇を考慮して、サイズ、絶縁材料などを決定してください。
- フラット (平型) タイプの Ethernet ケーブルを利用しないでください。防爆性能を保持できません。
- ボックスに取り付けられている HPN-C 形耐圧パッキン式引込器具がケーブル外径に適合しているか確認してください。適合していない場合は適合するケーブルに交換してください。適合していないケーブルを使用した場合、防爆性能を保持できません。
- 製品に取り付いている引込器具以外を利用しないでください。万が一、引込器具の交換が必要な場合には、弊社営業所までご連絡ください。

3.2.2. ケーブル引込手順


- ① ボックス本体に設けられた引込器具から、ナット、リングを取り外してください。そして、製品付属の六角棒スパナ（呼び2）でニップル側面の止めねじを緩め、ニップルから、グランド、スリップリング、およびパッキンの順に外してください。



- ② ケーブルにナット、リング、グランド、スリップリング、およびパッキンの順に通してください。この時、グランドのクランプ板はケーブルを通しやすいように緩めるか取り外しておいてください。



- ③ ニップルにパッキンとスリップリングを入れ、グランドをねじ込み、パッキンを圧縮してください。
- ・ケーブル径によって異なりますが、パッキン締め付けの基準としては、パッキン内径とケーブル外径とが一致した点（ケーブルを軽く引っ張り、ケーブルが動かない点）から、2回転グランドをねじ込んでください。
 - ・クランプ板が取り付けにくい位置にきた場合は、グランドをその位置から $\pm 1/3$ 回転の範囲で調整してください。
 - ・緩めておいた（または取り外しておいた）クランプ板はケーブルを確実に固定するように取り付けてください。
 - ・緩めておいたグランド緩み止め用止めねじをねじ込んでください。




- ④ 最後にナットをニップルにねじ込んでください。

4. 保守・点検

4.1. ボックス蓋の開閉について

ボックス蓋は、蓋締付ボルト 16 ヶ所 (M12) を、製品付属の六角棒スパナ (呼び 10) にて取り外すと開閉できます。なお、蓋締付ボルトは、M12×50 (ばね座金、平座金) のステンレス製六角穴付ボルトになります。(推奨締付トルク 39.2~44.1N・m)

ボックス蓋は約 20kg の重量があり、蝶番による蓋の開閉角度の固定ができません。そのため、ボックス蓋の開閉と作業者が作業できるだけの十分な空間を確保してください。



⚠ 危険

- 通電停止後もボックス内部に点火源となりうる残留エネルギーが残りますので、爆発性雰囲気では、ボックス蓋の開閉は行わないでください。危険場所でボックス蓋を開閉する際は、必ず防爆形ガス検知器にて、周囲が爆発性雰囲気でないことを確認してください。

⚠ 注意

- 配線作業時に配線くずなどが GOT 部に入らないように注意してください。故障、誤動作の原因となります。
- ボックス蓋には蝶番が付いていますので、蝶番の反対側を持ってゆっくり開けてください。なお、蝶番には過度の力がかからないように注意してください。万が一、蝶番が変形した場合には、弊社営業所までご相談ください。
- ボックス蓋を開く際に、メンテナンスポートが製品の設置面に衝突しないようゆっくりと開いてください。衝突により破損するおそれがあります。
- ボックス蓋の開閉時には指詰めにご注意ください。
- ボックス蓋を閉める場合は、下記について確認してからゆっくり蓋を閉めて、取り外した蓋締付ボルトを締め付けてください。

確認項目:

- ・ ボックス蓋とボックス本体の平面接合面に異物の付着がないか
- ・ 防水用のパッキンがボックス本体の溝に確実に入っているか
- ・ ボックス蓋とボックス本体の平面接合面のグリスが全面に均一に塗布されているか
- ・ 電線をはさむおそれはないか


<グリス参考 (推奨品) >

- ・ 信越化学工業 (株) KS65A

4.2. 保護シート交換方法

4.2.1. 保護シートの各部の名称と外形寸法


保護シート (交換用) : EX9Z-D44G-SHEET




(単位:mm)

4.2.2. 保護シートの交換手順

- ① EX4R-D4G2 形タッチスイッチ付表示器の通電を停止させてください。
- ② フロントカバー取付ねじ (10ヶ所) をドライバーで取り外してください。その際、フロントカバーが落ちないように、手で支えてください。




- ③ ボックス部からフロントカバーを取り外してください。




- ④ フロントカバーの裏側に古い保護シートが貼られている場合は、古い保護シートを隅から丁寧にはがしてください。フロントカバーの貼り付け面に、粘着剤やゴミ、水分、油などの付着物が残らないようにアルコールを含ませた布で、十分に拭き取ってください。

- ・ 貼り付け面に粘着剤やゴミ、水分、油などが残った状態で新しい保護シートを貼り付けた場合、IP性能を確保できない可能性があります。




- ⑤ 新しい保護シートの裏面粘着部のはく離紙をはがしてください。保護シート表面の保護フィルムをつけた状態で、フロントカバーの開口部内側の貼付け面 (a 辺) と保護シートの粘着部内側 (b 辺) の位置を合わせて貼り付けてください。



- ・ 保護シートに天地はありません。
- ・ 貼付けの際は、保護シートが波打つことの無いように下側から徐々に貼り付けてください。波打ったまま貼り付けますと、タッチパネルの誤動作につながる可能性があります。

⑥ 下から上に向かって徐々に貼り、貼り付け面に隙間ができないように、ご注意ください。

- ・ 隙間がある状態で使用した場合、IP性能を確保することができません。



⑦ 柔らかい布などで貼り付けた面全体をなぞるように押さえ、貼付面を十分圧着させてください。

その後、保護フィルムをはがしてください。


貼付部の粘着力が本来の性能を発揮するまで、少し時間がかかるため、貼り付け後数時間は保護シートの貼付部に過剰な力がかからないよう、気をつけて操作してください。

保護フィルムを貼り付けたままご使用になりますと、はがれなくなる恐れがあります。




⑧ フロントカバーを取り付ける前に、下記の問題がないことを確認してください。

- ・ フロントカバーの裏側に防水用パッキンが確実に入っている。
- ・ フロントカバーの裏側に異物の付着がない。



- ⑨ フロントカバー内部の空気を外部に押し出すように保護シートを押さえながら、手順②で取り外した取付ねじ（10ヶ所）でフロントカバーを固定してください。締め付トルク 2.6～3.7N・m で締め付けてください。

・ 保護シート面を強く加圧すると、保護シート貼付面の粘着力が低下し、IP性能を確保できない可能性があります。



⚠ 危険

- 保護シートは消耗品のため、定期的な交換が必要です。また、保護シートが傷ついたり変形した状態で操作を続けた場合、タッチパネルが誤動作するおそれがありますので、早期交換を行ってください。
- 爆発性雰囲気では、保護シートの交換を行わないでください。静電気による爆発のおそれがあります。交換前に、必ず防爆形ガス検知器にて、周囲が爆発性雰囲気でないことを確認してください。
- 保護シート交換時は、タッチパネルが誤動作するおそれがありますので、製品の通電は停止させてください。
- 静電気による爆発のおそれがありますので、爆発性雰囲気では保護シート無しの状態でタッチパネルの操作を行わないでください。


⚠ 注意

- タッチパネル表面は傷つきやすいので、工具などの固いもので押したりこすったりしないでください。
- タッチパネル表面に付着した汚れは、中性洗剤または微量のエチルアルコールを含ませた柔らかい布などで軽く拭き取ってください。
- シンナー、アンモニア、水酸化ナトリウム、アルカリ性、強酸性などの溶剤は使わないでください。
- 保護シート交換時、タッチパネル表面を直接こすったりなぞったりしないでください。
- 一度貼り付けた保護シートの貼り直しはおやめください。一度剥がしてしまうとIP保護性能が損なわれるおそれがあります。
- フロントカバーの取付ねじは推奨締め付トルクで締め付けてください。緩んだ状態で使用するとIP保護性能を損なうおそれがあります。
- 保護シートの粘着材は周囲環境による経年劣化により、粘着力が低下する可能性があります。特にタッチパネル下端部への粉塵などの侵入は故障や誤動作の原因となりますので、保護シートの早期交換を行ってください。
- 保護シートの端面は鋭利な形状となっています。そのため、指などを切る可能性がありますので、ご注意ください。
- 保護シート交換後、フロントカバーとタッチパネルの間に過剰な空気を含んだ状態でフロントカバーを取り付けた場合、タッチパネルの操作性の低下、誤動作につながる可能性がありますので、ご注意ください。
- 保護シート交換後、タッチパネルの操作に問題がないことをご確認ください。
- 保護シートの交換は静電気を除去してから作業をしてください。

4.3. タッチパネルの交換方法

4.3.1. タッチパネルの各部の名称と外形寸法


タッチパネル (交換用) : EX9Z-D44G-TP




番号	名称	内容
①	タッチパネルフレキ	タッチパネルからボックス部への配線
②	銅箔部	ボックス部のコネクタと接続
③	パッキン取付け箇所	タッチパネル用パッキンの取付け箇所

4.3.2. タッチパネルの交換手順


- ① EX4R-D4G2 形タッチスイッチ付表示器への通電を停止してください。
- ② フロントカバー取付ねじ (10ヶ所) をドライバーで取り外してください。その際、フロントカバーが落ちないように、手で支えてください。



- ③ ボックス部からフロントカバーを取り外してください。




- ④ タッチパネルの取り付けは、左右のパッキンでボックス本体へ貼り付ける構造となっております。下側パッキンは、上下方向の緩衝材としてタッチパネルに貼り付けられており、ボックス本体に直接貼り付けできません。そのため、左右パッキンをはずせば、下側パッキンが貼り付いた状態で、タッチパネルを取り外すことができます。タッチパネルが落ちないように手で支えながら、外してください。




- ⑤ タッチパネルフレキが右上になるように、新しいタッチパネルをボックス部に取り付け、タッチパネル用パッキンの両面テープをはがし、タッチパネルが落ちないように左右のタッチパネル用パッキン(14.5mm×150mm) から順番にパッキン取り付け箇所にはり付けてタッチパネルをボックス部に固定します。


- ・ タッチパネルが浮かないようにご注意ください。タッチパネルの割れや誤動作の原因となります。
- ・ タッチパネルを直接手で触ると指紋がつきますので、ご注意ください。




タッチパネル用パッキンは下図の位置に貼り付けます。左右のタッチパネル用パッキン(14.5mm×150mm) は、タッチパネルの切り欠き部分が防爆形GT27(ボックス部) に貼り付くようにしてください。




- ⑥ タッチパネルフレキシブル先端の銅箔部が手前になるようにタッチパネルフレキシブルを右側へ曲げながらクランプを通して、ボックス部のコネクタに接続してください。タッチパネルフレキシブルを曲げる時は、引っ張ったり無理に折り曲げたりしないでください。破損、故障の原因になります。また、フレキシブルの先端（銅箔部）は直接手で触れないようにしてください。接触不良の原因になります。



- ⑦ タッチパネル表面の保護フィルムを剥がしてください。保護フィルムを剥がした後は、タッチパネルの表面を触らないようにしてください。
- ⑧ フロントカバーを取付ける前に、下記の問題がないことを確認してください。
- ・ フロントカバーの裏側に防水用パッキンが確実に入っている。
 - ・ フロントカバーの裏側に異物の付着がない。



- ⑨ フロントカバー内部の空気を外部に押し出すように保護シートを押さえながら、手順②で取り外した取付ねじ（10ヶ所）でフロントカバーを固定してください。締付トルク 2.6～3.7N・m で締め付けてください。



- ⑩ タッチパネル交換後は、GOT ユーティリティ画面の「操作に関する設定」の「タッチパネル調整」から交換したタッチパネルの調整をおこなってください。タッチパネル調整の詳細については、「GOT2000 シリーズ本体取扱説明書(ユーティリティ編)」をご確認ください。タッチパネル調整後、タッチパネルの四隅が押しにくい場合、タッチパネルを再調整してください。タッチパネル調整時に表示器画面に表示される ☒ マークの中心から画面中心方向に少し（2～3mm 程度）ずらした箇所を押して調整することで、タッチパネル四隅の操作性が向上します。

⚠ 危険


- 爆発性雰囲気では、タッチパネルの交換を行わないでください。静電気による爆発のおそれがあります。交換前に、必ず防爆形ガス検知器にて、周囲が爆発性雰囲気でないことを確認してください。
- タッチパネル交換時は、誤動作または破壊のおそれがありますので、通電を停止させてください。
- 静電気による爆発のおそれがありますので、爆発性雰囲気では保護シート無し状態でタッチパネルの操作を行わないでください。

⚠ 注意


- タッチパネル表面は傷つきやすいので工具などの固いもので押しったりこすったりしないでください。
- タッチパネル表面に付着した汚れは、中性洗剤または微量のエチルアルコールを含ませた柔らかい布などで軽く拭き取ってください。
- シンナー、アンモニア、水酸化ナトリウム、アルカリ性、強酸性などの溶剤は使わないでください。
- タッチパネルフレキに対して、引っ張る、根本から折り曲げるなどのストレスをかける作業は行わないでください。
- タッチパネルはガラス材により構成されているため、落下、衝撃、過度の振動により破損する可能性があります。万一ガラスが飛散した場合、ガラス破片などで怪我などされないよう、取扱いには十分注意をお願いします。
- タッチパネル端面は鋭利な形状となっています。そのため、指などを切る可能性がありますので、十分な厚みを持った手袋などの保護具を用いるなど、お客様にて対処をお願いいたします。
- タッチパネル交換の際、タッチパネル表面を直接こすったりなぞったりしないでください。
- フロントカバーの取付ねじは推奨締付トルクで締め付けてください。緩んだ状態で使用すると IP 保護性能を損なうおそれがあります。
- タッチパネル交換の際、フロントカバーとタッチパネルの間に過剰な空気を含んだ状態でフロントカバーを取り付けた場合、タッチパネルの操作性の低下、誤動作につながる可能性がありますので、ご注意ください。
- タッチパネル交換は静電気を除去してから作業をしてください。

4.4. パイロットライトのLED 球の交換方法


- ① EX4R-D4G2 形タッチスイッチ付表示器への通電を停止してください。
- ② ランプカバーの M4 六角穴付止めねじ（2ヶ所）を、付属の六角棒スパナ（呼び 2）で 2 回転以上緩めてください。



- ③ ランプカバーを反時計回りに回して外してください。



- ④ LED 球を押しながら左へ回して取り外し、同じ形番の新しい LED 球を押しながら右に回して取付けてください。
弊社では「ランプ交換工具 形番 OR-55」を用意しています。ゴム製のスパナで電球の着脱が容易に行えます。



- ⑤ ランプカバーを 5 回転以上で、かつ防水パッキンに当たるまで手でねじ込み、M4 六角穴付止めねじを付属の六角棒スパナ（呼び 2）で締め付けてください。

交換する LED 球

用途	電圧	型式
トランス式用の LED 球	AC100/110V (50/60Hz) AC200/220V (50/60Hz)	LSRD-6
ダイレクト式の LED 球	DC24V	LSRD-2

注. LSRD 球にアタッチメントレンズ（形番：LSRD-L※）を取り付けると EC9D-L 形パイロットライトの色目が変わるので使用しないでください。

⚠ 危険

- 爆発性雰囲気では、パイロットライトの LED 球の交換を行わないでください。交換前に、必ず防爆形ガス検知器にて、周囲が爆発性雰囲気でないことを確認してください。


⚠ 注意

- ランプカバー交換の際、やけどにご注意ください。通電停止直後の LED 球の表面は高温となっている場合があります。

4.5. コントロールユニット銘板の取付け方法

弊社指定のコントロールユニットへユニット銘板を取付ける場合には、あらかじめユニット銘板の回り止め用つめをペンチなどで切り取っておいてください。

なお、プザーへのユニット銘板の取り付けは行えません。



4.5.1. 押ボタンスイッチ、セレクトスイッチ

スイッチの取付キャップを取り外し、銘板を取り付け、元通りに取付キャップを締め付けてください。

4.5.2. パイロットライト

- ① ランプカバーの M4 六角穴付止めねじを付属の六角棒スパナ（呼び 2）で 2 回転以上緩めてからランプカバーを反時計回りに回して外してください。
- ② ロックナットを外してユニット銘板を取り付けた後、元通りにロックナットでユニット銘板を締め付けます。
- ③ ランプカバーを 5 回転以上、かつ防水パッキンに当るまでねじ込んでください。
更に、M4 六角穴付止めねじを付属の六角棒スパナ（呼び 2）で締めてください。


⚠ 危険

- 厚み 1.2mm 以上の銘板は取り付けしないでください。防爆性能を保持することができません。
- 爆発性雰囲気では、銘板の取付けを行わないでください。危険場所で取付けする場合は、必ず防爆形ガス検知器にて、周囲が爆発性雰囲気でないことを確認してください。

5. アクセサリ


5.1. フードの取付け方法

5.1.1. フードの取付けイメージ




5.1.2. フードの取付け手順


- ⑥ EX4R-D4G2 形タッチスイッチ付表示器への通電を停止させてください。
- ⑦ フロントカバー取付ねじ（10ヶ所）をドライバーで取り外してください。その際、フロントカバーが落ちないように、手で支えてください。




- ③ ボックスからフロントカバーを取り外してください。



- ④ ボックスのフード取付ねじ（4ヶ所）を取り外してください。




- ⑤ フードをボックスに取り付けてください。フード取付ねじ（4ヶ所）を締めトルク 2.6~3.7N・mで締め付けて固定してください。




- ⑥ フロントカバーを取り付ける前に、下記の問題がないことを確認してください。


- ・ フロントカバーの裏側に防水用パッキンが確実に入っている。
- ・ フロントカバーの裏側に異物の付着がない。



- ⑦ ボックスにフロントカバーを取り付けてください。フロントカバー内部の空気を外部に押し出すように保護シートを押さえながら、フロントカバー取付ねじ（10ヶ所）で固定してください。締付トルク 2.6～3.7N・m で締め付けてください。



フード取付け後の EX4R-D4G2 形タッチスイッチ付表示器の外形図を下記に示します。



(単位:mm)

⚠ 危険


- ねじは推奨締付トルクで締め付けてください。緩んだ状態で使用すると IP 保護性能を損なうおそれがあります。
- 爆発性雰囲気では、フードの取付けを行わないでください。静電気による爆発のおそれがあります。危険場所で取付けする場合は、必ず防爆形ガス検知器にて、周囲が爆発性雰囲気でないことを確認してください。

⚠ 注意

- 作業中は、指などを切る可能性がありますので、十分な厚みを持った手袋などの保護具を用いるなど、お客様にて対処をお願いいたします。


5.2. 直立ラック形スタンドへの取付け/設置方法

5.2.1. スタンドの外観と各部の名称



5.2.2. スタンドへの取付け手順


- ① スタンドを設置場所に立ててください。
- ② スタンド固定穴 4ヶ所 (Φ14) を、M12 アンカーボルトなどで設置場所に固定してください。
スタンド固定穴の間隔は、下図のとおりです。




スタンド固定穴の間隔

(単位:mm)


- ③ ボックスのねじプラグ (2ヶ所) を、マイナスドライバーで取り外してください。ねじプラグを取り外したねじ穴 (2ヶ所) に、表示器付属のアイボルトを締付トルク 11~14.7N・m で締め付けて固定してください。




- ④ アイボルトに垂直に荷重がかかるように、表示器を懸垂装置で吊り上げてください。
表示器を横にした状態で吊り上げると、アイボルトの破損による落下の原因になります。




- ⑤ 表示器のボックス取付穴 4ヶ所 (Φ10) と、スタンドの表示器取付穴 4ヶ所 (Φ10) を合わせて、スタンドに付属されている M8 取付ボルトと取付ナットで表示器とスタンドを固定してください。締付トルク 11~14.7N・m で締め付けてください。



- ⑥ 表示器から懸垂装置を取り外してください。
- ⑦ ボックスからアイボルト (2ヶ所) を取り外してください。代わりにねじプラグ(2ヶ所)を、締め付けトルク 11~14.7N・m で締め付けて固定します。



EX4R-D4G2 形タッチスイッチ付表示器を直立ラック形スタンドに取り付けた後の外形図を下記に示します。




(単位:mm)

- ⑧ スタンドを接地してください。8.2項参照。


5.3. 直立ポール形スタンドへの取付け/設置方法

5.3.1. スタンドの外観と各部の名称




5.3.2. スタンドの取付け手順


- ① スタンドを設置場所に立ててください。
- ② スタンド固定穴 4ヶ所 (Φ16) を、M12 アンカーボルトなどで設置場所に固定してください。




- ③ ボックス のねじプラグ (2ヶ所) を、マイナスドライバーで取り外してください。
 ねじプラグを取り外したねじ穴 (2ヶ所) に、表示器付属のアイボルトを締付トルク11~14.7N・mで締め付けて固定してください。
 ボックス裏側のボックス取付板 (上下2 枚) をドライバーで取り外してください。



- ④ アイボルトに垂直に荷重がかかるように、表示器を懸垂装置で吊り上げてください。
 表示器を横にした状態で吊り上げると、アイボルトの破損による落下の原因になります。




- ⑤ 表示器を吊り上げた状態でスタンドの取付底板の上のせ、表示器のボックス取付ねじ穴4ヶ所 (M8) とスタンドの表示器取付穴4ヶ所 (長穴) をあわせてください。ボックス取付ねじ穴4ヶ所 (M8) をスタンドに付属されている取付ボルト (M8)、ばね座金、平座金でスタンドに固定してください。締付トルク11~14.7N・mで締め付けてください。




⑥ 表示器から懸垂装置を取り外してください。

⑦ ボックスからアイボルト (2ヶ所) を取り外してください。代わりにねじプラグ(2ヶ所)を、締め付けトルク 11~14.7N・m で締め付けて固定します。




EX4R-D4G2 形タッチスイッチ付表示器を直立ポール形スタンドに取り付けた後の外形図を下記に示します。



⑧ スタンドを接地してください。8.2 項参照。


5.4. 傾斜ポール形スタンドへの取付け/設置方法

5.4.1. スタンドの外観と各部の名称




5.4.2. スタンドの取付け手順


- ① スタンドを設置場所に立ててください。
- ② スタンド固定穴 4ヶ所 (Φ16) を、M12 アンカーボルトなどで設置場所に固定してください。




- ③ ボックスのねじプラグ（2ヶ所）を、マイナスドライバーで取り外してください。
ねじプラグを取り外したねじ穴（2ヶ所）に、製品付属のアイボルトを締付トルク11~14.7N・mで締め付けて固定してください。
ボックス裏側のボックス取付板（上下2枚）をドライバーで取り外してください。




- ④ アイボルトに垂直に荷重がかかるように、表示器を懸垂装置で吊り上げてください。
表示器を横にした状態で吊り上げると、アイボルトの破損による落下の原因になります。




- ⑤ 表示器を吊り上げた状態でスタンドの取付底板の上ののせ、表示器のボックス取付ねじ穴4ヶ所（M8）とスタンドの表示器取付穴4ヶ所（長穴）をあわせてください。ボックス取付ねじ穴4ヶ所（M8）をスタンドに付属されている取付ボルト（M8）、ばね座金、平座金でスタンドに固定してください。締付トルク11~14.7N・mで締め付けてください。



- ⑥ 表示器から懸垂装置を取り外してください。
- ⑦ ボックスからアイボルト (2ヶ所) を取り外してください。代わりにねじプラグ(2ヶ所)を、締め付けトルク 11~14.7N・m で締め付けて固定します。



EX4R-D4G2 形タッチスイッチ付表示器を傾斜ポール形スタンドに取り付けた後の外形図を下記に示します。



(単位:mm)

- ⑧ スタンドを接地してください。8.2 項参照。

危険

- 爆発性雰囲気では、スタンドへの取付けを行わないでください。危険場所で取付けする場合は、必ず防爆形ガス検知器にて、周囲が爆発性雰囲気でないことを確認してください。
- 製品の使用周囲温度は仕様範囲内でご使用ください。仕様範囲外で使用すると爆発、故障のおそれがあります。
- 直射日光の当たる場所への設置は避けてください。直射日光によりボックス内部の温度が高くなり、爆発、故障のおそれがあります。
- スタンドを固定しない状態での取付けは大変危険です。製品のスタンドへの取付けは、必ずスタンドを設置場所に設置した後に行うようにしてください。
- 設置については、「3.1 設置作業について」をご確認の上、危険・注意事項に従い、設置を行ってください。
- EX4R-D4G2 形タッチスイッチ付表示器は重量が重いため、落下により事故のおそれがあります。スタンドへの取付け、取外しの際には、製品の落下に十分ご注意ください。

注意

- 作業中は、指などを切る可能性がありますので、十分な厚みを持った手袋などの保護具を用いるなど、お客様にて対処をお願いします。
- スタンドの設置や取付けにあたって手指や足を挟まないよう十分ご注意ください。
- スタンド固定用のアンカーボルトなどが腐食するおそれがある場合には、錆びにくい材質のボルトや表面処理を施したものを使用するなどの対策をしてください。

6. プログラマブル表示器について

本製品に内蔵されているプログラマブル表示器は、三菱電機株式会社製 **GT2712** 形プログラマブル表示器となります。詳しくは、「防爆形 **GT27** 本体取扱説明書 (GOT 編)」をご参照ください。


6.1. 画面作成について

EX4R-D4G2 形タッチスイッチ付表示器はタッチパネルがボックス前面に設置されており、液晶面とタッチパネルの間に約 35mm の間隔があります。

視差による誤操作防止のため、作画の際はできるだけ部品を大きくし、タッチスイッチ間の間隔をあけて配置してください。

また、可能な限り正面から操作してください。

画面データの作成方法の詳細については、「**GT Designer3 (GOT2000) 画面設計マニュアル**」をご参照ください。



⚠ 注意

- プログラマブル表示器は、**EX4R-D4G2** 形タッチスイッチ付表示器用に製造された専用品となります。通常の表示器はご利用になれません。
- 作画、動作設定などを行うには専門の知識が必要です。
- 作画上のタッチスイッチが小さく、隣り合っている場合、視差によりスイッチ操作を誤るおそれがあります。作画の際には、できるだけ大きく部品を配置してください。また、可能な限り正面から操作してください。
- アナログ抵抗膜方式のタッチパネルは同時に2点以上押した場合、押した点の中心付近が押されたと判断します。そのため、2点押しするような作画は行わないでください。
- 非常停止スイッチおよびそのための回路やインタロック回路を構成する場合は、GOT部の外部にて構成してください。GOT部の内部回路が故障した場合、外部設備機器に重大な損傷を招く場合がありますので、非常停止回路をGOT部の内部のタッチスイッチなどにより構成しないでください。

6.2. GOT 部への画面データの転送について

GOT 部へプロジェクトデータをダウンロードするには、以下の 5 つの方法があります。


データ転送方法	使用するポート
パソコンから USB ケーブルでデータを転送する	メンテナンスポート (USB インタフェース (USB デバイス))
パソコンから Ethernet でデータをダウンロードする	Ethernet インタフェース
パソコンから無線 LAN でデータを転送する	側面インタフェース(無線 LAN ユニット)
USB メモリでデータを転送する	USB インタフェース (USB ホスト)
SD カードでデータを転送する	SD カードインタフェース

データ転送の詳細については、「GT Designer3 (GOT2000) 画面設計マニュアル」をご参照ください。


6.2.1. メンテナンスポートの位置と使い方

1) メンテナンスポートの位置

メンテナンスポートは、水素ガス非対応機種 (EX4R-D4G2-N, EX4R-D4G2-U) はボックス前面、水素ガス対応機種 (EX4R-D4G2-H) はボックスに向かって左側面に配置されています。




水素ガス非対応機種 (ボックス前面)



水素ガス対応機種 (ボックス側面)

2) メンテナンスポートの開け方

付属の六角棒スパナ (呼び 2) で M4 六角穴付止めねじを 2 回転以上緩めてからプラグを反時計回りに回して外してください。



プラグを開けた状態

3) メンテナンスポートの閉じ方

メンテナンスポート使用後は、必ずプラグを最後までねじ込み (5 回転以上)、更に付属の六角棒スパナ (呼び 2) で M4 六角穴付止めねじを締め付けてください。(推奨締め付トルク 1.4~2.0N・m)


⚠ 危険

- 爆発性雰囲気では、メンテナンスポートのプラグの開閉を行わないでください。通電停止後も、ボックス内部に点火源となりうる残留エネルギーが残りますので、メンテナンスポートのプラグ開栓前には、必ず防爆形ガス検知器にて周囲が爆発性雰囲気でないことを確認してください。
- プラグを最後までねじ込まないと防爆性能を保持できませんので、必ずプラグは最後までねじ込んでください。また、防爆性能保持のため、止めねじによる緩み止めを確実に実施ください。

6.2.2. USB インタフェース (USB ホスト) の位置

USB インタフェース (USB ホスト) は、ボックスの内側に配置されています。

USB インタフェース (USB ホスト) ご使用時は、ボックスの蓋を開ける必要がありますので、周囲が爆発性雰囲気でないことを確認してください。




⚠ 危険

- 通電停止後もボックス内部に点火源となりうる残留エネルギーが残りますので、爆発性雰囲気では、ボックス蓋の開閉は行わないでください。危険場所でボックス蓋を開閉する際は、必ず防爆形ガス検知器にて、周囲が爆発性雰囲気でないことを確認してください。

6.2.3. SD カードインタフェースの位置

SD カードインタフェースは、ボックスの内側に配置されています。

SD カードインタフェースご使用時は、ボックスの蓋を開ける必要がありますので、周囲が爆発性雰囲気でないことを確認してください。



⚠ 危険

- 通電停止後もボックス内部に点火源となりうる残留エネルギーが残り続けますので、爆発性雰囲気では、ボックス蓋の開閉は行わないでください。危険場所でボックス蓋を開閉する際は、必ず防爆形ガス検知器にて、周囲が爆発性雰囲気でないことを確認してください。

6.3. 通信ユニットとオプションユニットについて

「防爆形 GT27 本体取扱説明書 (GOT 編)」をご参照ください。

⚠ 危険

- お客様による通信ユニットおよびオプションユニットの交換は、防爆性能に支障をきたすおそれがあります。

6.4. GOT 部の保守・点検

GOT 部の保守・点検については「防爆形 GT27 本体取扱説明書 (GOT 編)」をご参照ください。


7. ケーブルの配線について

7.1. 配線について

通信ケーブル配線の概要を、下記に示します。

下記のイラストは、接続例を示しています。インタフェース、通信ユニット、引込器具などの数や配置は、実際と異なります。

ボックス部



*1 同時に装着可能なユニット数は2つまでです。

*2 コントロールユニット無しの場合、配線済みで出荷します。コントロールユニット有りの場合、ケーブルを作成し未使用の端子台への割り当て、および配線を行ってください。

*3 引込器具は、最大5個装着できます。1つの引込器具には、1本のケーブルのみ通せます。

外部機器と接続する通信ケーブルは、ボックスの外部から引込器具を通してボックス内へ配線します。

下記のケーブルは、ボックス内の通信用端子台へ配線してください。

- ・RS-422/485 ケーブル
- ・RS-232C ケーブル
- ・外部入出力機器用ケーブル

配線方法の詳細は、「防爆形 GT27 本体取扱説明書 (GOT 編)」を参照してください。

Ethernet ケーブル、CC-Link 接続ケーブルを使用時、通信用端子台は使用しません。引込器具を通した後、GOT 本体の Ethernet ポート、および通信ユニットにケーブルを直接配線してください。


Ethernet ケーブルは、引込器具を通してからコネクタを取付けしてください。

⚠ 危険

- 爆発性雰囲気では、ボックス蓋の開閉を行わないでください。通電停止後も、ボックス内部に点火源となりうる残留エネルギーが残り続けます。ボックス蓋の開閉前に、必ず防爆形ガス検知器にて、周囲が爆発性雰囲気でないことを確認してください。
- 蓋の開閉時に容器蓋やヒンジに配線が挟まれないようご注意ください。

⚠ 注意


- ノイズの多い環境では、配線ケーブルにフェライトコアを挿入してください。
- 配線作業時に配線くずなどが GOT 部に入らないように注意してください。火災、故障、誤動作の原因となります。



7.2. 配線用端子台について

7.2.1. 配線用端子台の構成


- コントロールユニット無し機種 (EX4R-D4G2-N, EX4R-D4G2-H)



- | | | |
|--------------------------------|---------------|-------------|
| ① 電源用端子 (M3.5 ねじ) | : AC 電源機種 7 極 | DC 電源機種 4 極 |
| ② RS-422/485 通信用端子 (M 3.0 ねじ) | : 10 極 | |
| ③ RS-232C 拡張ユニット用端子 (M 3.0 ねじ) | : 8 極 | |
| ④ 外部入出力ユニット用端子 (M 3.0 ねじ) | : 36 極 | |

RS-232C 拡張ユニット端子台③と外部入出力ユニット用端子台④はユニット搭載時のみ設置されます。

- コントロールユニット有りの機種 (EX4R-D4G2-U)



- ① 電源用端子 (M3.5 ねじ) : AC 電源機種 7 極 DC 電源機種 4 極
- ② RS-422/485 通信用端子 (M 3.0 ねじ) : 10 極
- ③ RS-232C 拡張ユニット用端子 (M 3.0 ねじ) : 8 極
- ④ 外部入出力ユニット用端子 (M 3.0 ねじ) : 最小 8 極
- ⑤ コントロールユニット用端子 (M3.5 ねじ) : 最大 20 極 (DC 電源機種の場合は使用しない電源端子 3 極も使用可能)

RS-232C 拡張ユニット用端子台③と外部入出力ユニット用端子台④はユニット搭載時のみ設置されます。

コントロールユニット用端子台⑤の極数は、個別仕様により決定されます。

7.2.2. 端子台割り当て

端子台割り当ては、拡張ユニットの構成により異なります。下記の端子台割り当てとボックス内部の部品配置をご確認の上、配線してください。

接続機器と、ボックス内部の端子台までの外部配線の詳細については、「防爆形 GT27 本体取扱説明書 (GOT 編)」をご参照ください。

- ① AC 電源機種の電源用端子台 (M3.5 ねじ) : 7 極

端子番号	信号名	備考
1	使用禁止 (内部配線のため)	
2		
3		
4	E	接地端子
5	FG	AC 用 FG
6	N	AC 電源入力
7	L	AC 電源入力

※ E 端子と AC 用 FG 端子は、渡り金具で短絡

- ② DC 電源機種の電源用端子台 (M3.5 ねじ) : 4 極

端子番号	信号名	備考
1	+	DC24V
2	-	
3	FG	FG
4	E	接地端子

※ E 端子と FG 端子は、渡り金具で短絡

③ GOT 本体の RS-422/485 通信用端子 (M 3.0 ねじ) : 10 極

端子番号	信号名
1	SDA
2	SDB
3	RDA
4	RDB
5	RSA
6	RSB
7	CSA
8	CSB
9	SG
10	FG

※ RS-422/485 接続用のボックス端子台には、RDA2, RDB2, SDA2, SDB2 の端子がありません。

RDA2, RDB2, SDA2, SDB2 と接続が必要な場合、それぞれ RDA, RDB, SDA, SDB の端子台を使用してください。

④ RS-232C 拡張ユニット用 端子 (M 3.0 ねじ) : 8 極

端子番号	信号名
12	CD
13	RD
14	SD
15	ER
16	SG
17	DR
18	RS
19	CS

⑤ 外部入出力ユニット用端子台 (M 3.0 ねじ) : 36 極

端子番号	信号名	端子番号	信号名
21	DC24V	39	0V
22	YD00	40	RUN
23	YD02	41	YD01
24	YD04	42	YD03
25	YD06	43	YD05
26	YD08	44	YD07
27	YD0A	45	YD09
28	YD0C	46	YD0B
29	YD0E	47	YD0D
30	XSCN00	48	YD0F
31	XD00	49	XD01
32	XD02	50	XD03
33	XD04	51	XD05
34	XD06	52	XD07
35	XD08	53	XD09
36	XD0A	54	XD0B
37	XD0C	55	XD0D
38	XD0E	56	XD0F


※ コントロールユニット付機種の場合、RS232C 拡張ユニットの取付けの有無や、コントロールユニットの取付け状態により、使用可能な端子数は変化するため、個別仕様を参照すること。

⑥ コントロールユニット用端子台 (M 3.5 ねじ) : 最大 20 極 (DC 電源機種の場合は使用しない電源用端子 6~8 も使用可能)

端子番号	信号名
9	個別仕様による
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	

端子台 (端子ねじサイズ M3) : 適合電線 最大 1.25mm² 締付トルク (0.6~1.0N·m)

端子台 (端子ねじサイズ M3.5) : 適合電線 最大 2.0mm² 締付トルク (1.0~1.3N·m)


 **注意**

- 適正な締付トルクで締め付けてください。

8. 保護接地について

8.1. 接地についての注意事項

EX4R-D4G2 形タッチスイッチ付表示器の接地はできるだけ下記の (1) 専用接地としてください。接地工事は D 種接地 (第三種接地: 接地抵抗 100Ω以下) です。(1) 専用接地ができないときは、下記の (2) 共用接地としてください。



なお、電源用端子台の接地端子を使用できない場合には、ボックス外部の接地端子を使用してください。

接地に使用する電線は、600V ビニール絶縁電線と同等以上の絶縁性能を持ち、 2.0mm^2 ($\Phi 1.6\text{mm}$) 以上の太さで許容電流 15A 以上の電線を使用してください。

⚠ 危険

- 接地端子を確実に接地してください。感電、火災および爆発の危険があります。
- ボックス外部の接地端子へ接地線を配線する際には、必ず保護管などを用いて、十分な外傷保護を行ってください。接地線の断線により感電、火災および爆発の危険があります。


⚠ 注意

- 接地点はできるだけ EX4R-D4GT 形タッチスイッチ付表示器の近くとし、接地線の距離を短くしてください。
- 接地線には丸形圧着端子を圧着し、ねじが緩まないよう配線ください。

8.2. EX4R-D4G2 のスタンドへの接地

万が一、電源用端子台の接地端子を使用できない場合、ボックス外部の接地端子 (M5) とスタンド上部の接地端子、スタンド下部の接地端子と大地をそれぞれ配線してください。

接地線をお客様にて準備してください。



⚠ 注意

- 可能な限り電源用端子台の接地端子での接地を行ってください。
- 接地線には丸形圧着端子を圧着し、ばね座金などを利用して、ねじが緩まないよう配線ください。

9. コントロールユニットについて

コントロールユニットは、表示器前面の所定位置（P 2 参照）に最大 5 個（メンテナンスポートを除く）取付け可能です。
標準で対応しているコントロールユニットは、4 種となります。

- パイロットライト
- 押ボタンスイッチ
- セレクタスイッチ
- ブザー



コントロールユニット

【受注生産品のご案内】

カムスイッチやブザーの側面取付けなど、標準外の仕様をご要望のお客様は、弊社営業所までお問合せください。

⚠ 危険

- 当社指定のコントロールユニット以外への交換は改造にあたるため、交換は行わないでください。

⚠ 注意

- お客様でのコンタクトブロックの追加取付けは行えません

10. 環境への配慮

10.1. 省電力

使用しないときは通電を停止させてください。

使用中であっても、画面を監視する必要がないときはバックライトを消灯してください。

バックライトの消灯方法については、「GOT2000 シリーズ本体取扱説明書(ユーティリティ編)」をご確認ください。

10.2. 廃棄

一般産業廃棄物として決められた方法で廃棄し、分解可能部品は再資源化をはかってください。

(例：ボックス本体 (アルミ)、引込器具 (黄銅) ※内部のパッキンなどを除く)

容器蓋の窓ガラスはエポキシ樹脂で固められています。

液晶表示器を破損した場合に内部から流出する液晶 (液体) は有害物質ですので廃棄には注意してください。

注意

- 液晶が破損した場合、内部から流出する液体は有害物質です。もし、皮膚や衣類に付着した場合は、速やかに石鹸で洗い流してください。

11. トラブルシューティング

EX4R-D4G2 形タッチスイッチ付表示器にて発生したトラブルについては、下記の表を参考の上、対策を実施してください。

症状	原因	対策
・画面が映らない	・電源ケーブルの配線不良。 (電源用端子台部、スイッチング電源部、GOT部)	配線を繋ぎなおしてください。
	・スイッチング電源の故障。	弊社 営業所までお問い合わせください。
	・GOTの故障。	弊社 営業所までお問い合わせください。
・画面が暗い	・GOTの輝度の設定。	輝度を調整してください。
	・バックライトの寿命。	弊社 営業所までお問い合わせください。
<p>・タッチスイッチを押しても反応しないことがある。</p> <p>・タッチパネルを押した場所と違う場所が反応する。</p> <p>・タッチパネルの四隅が操作しにくい。</p>	<p>・視線の高さが画面より高いもしくは低い状態で操作を行った。</p> <p>・画面正面の左もしくは右側から操作を行った。</p>	<p>作画画面上のタッチスイッチを、できるだけ大きく配置し、タッチスイッチ間の距離をあげてください。</p> <p>視線をタッチスイッチの正面に合わせ、タッチスイッチの中心を押してください。</p>
	・フロントカバーと指が干渉して、タッチパネルの四隅が押しにくい。	タッチパネル調整を実施してください。タッチパネル調整時に表示器画面に表示される <input checked="" type="checkbox"/> マークの中心から画面の中心方向に少し(2~3mm程度)ずらして押し調整することで、タッチパネルの四隅の操作性が向上します。
	・タッチパネルが経年変化していた。	ユーティリティでタッチパネルの調整を実施してください。タッチパネルの調整により対策が難しい場合には、新しいタッチパネルへ交換してください。
	・タッチパネルが紫外線によって劣化していた。	新しいタッチパネルへ交換し、製品にフードを設置するか、設置場所に日よけを設けるなどして、直射日光が製品に直接当たらないようにしてください。
	・フロントカバーとタッチパネルの間にゴミが入っている。	フロントカバーを取り外し、ごみを取り除いてください。
	・保護シートが変形している。	フロントカバーを取り外し、保護シートを新しいものに交換してください。
	・タッチパネルが浮いた状態で取付いている。	フロントカバーを取り外し、タッチパネルを正常な状態で取り付けてください。
	・タッチパネルが反応しない。	<p>・配線不良。 (タッチパネルのフレキシ配線不良、タッチパネル制御基板とGOT間の配線不良、タッチパネル制御基板の電源ケーブル配線不良)</p>
・フロントカバーとタッチパネルの間にゴミが入っている。		フロントカバーを取り外し、ごみを取り除いてください。
・保護シートが変形している。		フロントカバーを取り外し、保護シートを新しいものに交換してください。
・タッチパネルが浮いた状態で取付いている。		フロントカバーを取り外し、タッチパネルを正常な状態で取り付けてください。
・電源端子台の緩み。		端子台を推奨トルクで締め付けてください。
・タッチパネル制御基板の故障。		弊社 営業所までお問い合わせください。

症状	原因	対策
・タッチパネルが反応しない。	・作画ソフトウェアのバージョンが古い。	GT Works3 Version1.57K以降で作画をダウンロードしなおしてください。
・メンテナンスポートが使用できない。	・ボックス内のメンテナンスケーブルの外れ。	メンテナンスケーブルを繋ぎなおしてください。
・シリアルインタフェース通信ができない。	・ボックス内のシリアルインタフェースケーブルの配線不良。	コネクタを接続しなおしてください。 通信用端子台を推奨トルクで締め付けてください。 ケーブルが断線している場合は、弊社 営業所までお問い合わせください。
	・外部配線の誤配線。	通信用端子台の信号割り当てを確認し、誤配線を修正してください。
・押ボタンスイッチやセレクトスイッチが正常に動作しない	・外部配線の誤配線。	コントロールユニット用端子台の端子配列を確認し、誤配線を修正してください。
・パイロットライトが光らない	・定格電圧範囲外の電圧を印加している。	パイロットライトの定格電圧を確認して、仕様内の電圧を印加してください。
	・外部配線の誤配線。	コントロールユニット用端子台の端子配列を確認し、誤配線を修正してください。
・ブザーが鳴らない	・定格電圧範囲外の電圧を印加している。	ブザーの定格電圧を確認して、仕様内の電圧を印加してください。
	・外部配線の誤配線。	コントロールユニット用端子台の端子配列を確認し、誤配線を修正してください。

【改訂履歴】

出版履歴	改訂項目	改訂内容
B-1885 (0) 2017年4月	-	初版発行
B-1885 (1) 2022年7月	2.1.2 4.4	内蔵LED球形番変更、ブザー時間定格変更 交換するLED球型式変更

本取説に記載の内容は予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

【商標について】

GOT、GOT2000、GT Works3、GT27 は三菱電機株式会社の登録商標です。

Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Adobe、Adobe Reader は、Adobe Systems Incorporated の登録商標です。

Ethernet は、米国 Xerox Corporation の登録商標です。

MODBUS は、Schneider Electric SA の登録商標です。

その他、本文中における会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。



	安全に関するご注意	●取扱説明書に記載の使用上のご注意をよくお読みの上、正しくご使用ください。
--	------------------	---------------------------------------

IDEC株式会社

製品に関するお問合せ電話窓口

TEL: 0120-992-336

携帯電話・PHS の場合: 050-8882-5843 (通話料がかかります)

<受付時間> 9:00-12:00, 13:00-17:00 (土日祝日を除く弊社営業日)

IDEC の情報は、インターネットでアクセスできます。 <http://www.idec.com/japan/>

2022 (令和 4) 年 7 月現在