





eurofins



CML 21JPN2234X

版: 1

防爆構造電気機械器具型式検定合格証

発行者: ユーロフィンズ・イーアンドイー・シーエムエル・リミテッド ユニット1、ニューポートビジネスパーク、ニューポートロード、エレスメアポート CH65 4LZ 英国	
申請者	大阪府大阪市淀川区西宮原 2-6-64 IDEC 株式会社
製造者	大阪府大阪市淀川区西宮原 2-6-64 IDEC 株式会社
品名	振動センサ
型式の名称	ES3M-VS
防爆構造の種類	本質安全防爆構造
対象ガス又は蒸気の 発火度及び爆発等級	IIC T4 Gc
製品上の Ex マーキング	Ex ic IIC T4 Gc
定格	Ta = -10°C ~ +60°C
使用条件	別紙1のとおり
型式検定合格番号	CML 21JPN2234X
有効期間	2021年05月06日 から 2024年05月05日まで 
	2024年05月06日 から 2027年05月05日まで 

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する

2024年05月06日

型式検定実施者: ユーロフィンズ・イーアンドイー・シーエムエル・リミテッド主任検定員

別紙 1 使用条件

- i. 極端な状況下では、容器の露出したプラスチックおよび接地されていない金属部に発火するレベルの帯電が生じる場合がある。使用者／据付者は、静電気帯電を防ぐための予防措置を講じること。例えば、電荷発生メカニズム（風に飛ばされる粉じん等）が存在しにくい場所に配置する、湿った布で清掃するなど。当該機器の金属部のアースへのキャパシタンスは4pFである。
- ii. 電池は ES9Z-BAT だけを使用し、必ず安全場所で交換すること。
- iii. 当該機器を取り付ける表面の温度が 85°C を超えないこと。