


防爆構造電気機械器具型式検定合格証

申請者	大阪府大阪市淀川区西宮原二丁目6番64号 I D E C 株式会社	
製造者	大阪府大阪市淀川区西宮原二丁目6番64号 I D E C 株式会社	
品名	表示灯	
型式の名称	E C 1 A - 1 1 0 1	
防爆構造の種類	耐圧防爆構造	
対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度	I I B T 4	
防爆記号	E x d I I B T 4	
適用基準		
定格	ランプ AC 6 V 1 W 付属変圧器 1次 4 8 0 V 2次 6 V 5 0 / 6 0 H z 1 V A サージキラー AC 2 2 0 V 0 . 1 μ F 1 2 0 Ω 周囲温度 5 0 ° C (同一型式は別表のとおり)	
使用条件		
型式検定合格番号	第 T C 1 5 0 6 2 号	
	有効期間	型式検定者の所属及び氏名
	2 0 1 8 年 1 1 月 1 日 から 2 0 2 1 年 1 0 月 3 1 日 まで	試験部 後藤 隆
	2 0 2 1 年 1 1 月 1 日 から 2 0 2 4 年 1 0 月 3 1 日 まで	試験部 後藤 隆
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

2 0 0 0 年 1 1 月 2 4 日

型式検定実施者 公益社団法人 産業安全技術協会 会長



同一型式一覧表

(1/1)

型式の名称	定 格	備考
<p>EC1A-1101</p>	<p>付属変圧器付 LED ランプ AC 6V 10mA 付属変圧器 1次 100/110, 200/220, 380, 440, 480V 2次 6V 50, 60Hz 1VA</p> <p>付属変圧器無 LED ランプ AC/DC 6, 12, 24V 10mA</p> <p>付属 DC-DC コンバータ付 LED ランプ DC 6V 10mA DC-DC コンバータ 1次 DC 110V(最大電圧 DC 140V) 2次 DC 6V</p> <p>付属変圧器付 ランプ AC 6V 1W 付属変圧器 1次 100/110, 200/220, 380, 440, 480V 2次 6V 50, 60Hz 1VA</p> <p>付属変圧器無 ランプ AC/DC 6, 12, 24V 1W</p> <p>サージキラー AC 100, 220V DC 6, 12, 15, 24V 0.1μF 120Ω</p> <p>周囲温度 50℃</p>	

備考) 表中の は、検定供試品を示す。