

# 防爆構造電気機械器具型式検定合格証

|                    |  |              |
|--------------------|--|--------------|
| 申請者                | 大阪府大阪市淀川区西宮原二丁目6番64号<br>I D E C 株式会社               |              |
| 製造者                | 大阪府大阪市淀川区西宮原二丁目6番64号<br>I D E C 株式会社               |              |
| 品名                 | 押ボタンスイッチ   |              |
| 型式の名称              | E C 1 A - 1 1 0 2                                  |              |
| 防爆構造の種類            | 耐圧防爆構造   |              |
| 対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度 | I I B T 4  |              |
| 防爆記号               | E x d I I B T 4                                    |              |
| 適用基準               |  |              |
| 定格                 | A C 5 0 0 V 1 0 A<br>周囲温度 5 0 ° C<br>(同一型式は別表のとおり) |              |
| 使用条件               |  |              |
| 型式検定合格番号           | 第 T C 1 5 0 6 3 号                                  |              |
|                    | 有効期間   | 型式検定者の所属及び氏名 |
|                    | 2 0 1 8 年 1 1 月 1 日から 2 0 2 1 年 1 0 月 3 1 日まで      | 試験部 後藤 隆     |
|                    | 2 0 2 1 年 1 1 月 1 日から 2 0 2 4 年 1 0 月 3 1 日まで      | 試験部 後藤 隆     |
|                    | 年 月 日から 年 月 日まで                                    |              |
|                    | 年 月 日から 年 月 日まで                                    |              |

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

2 0 0 0 年 1 1 月 2 4 日

型式検定実施者 公益社団法人 産業安全技術協会長



同一型式一覧表

(1/1)

| 型式の名称     | 定 格  | 備 考 |
|-----------|--|-----|
| EC1A-1102 | AC 6V 1A, 2A, 8A, 10A<br>AC 12V<br>AC 18V<br>AC 24V<br>AC 50V<br>AC 100V<br>AC 105V<br>AC 110V<br>AC 115V<br>AC 120V<br>AC 127V<br>AC 200V<br>AC 220V<br>AC 230V<br>AC 240V<br>AC 250V<br>AC 257V<br>AC 380V<br>AC 400V<br>AC 440V<br>AC 460V<br>AC 480V<br>AC 500V<br>DC 6V<br>DC 12V<br>DC 18V<br>DC 24V<br>DC 30V<br>DC 48V<br>DC 100V<br>DC 110V<br>DC 200V<br>DC 220V |     |
|           | 周囲温度 50℃   |     |

備考) 表中の  は、検定供試品を示す。