



防爆構造電気機械器具型式検定合格証

申請者	大阪府大阪市淀川区西宮原二丁目6番64号 大阪府大阪市淀川区西宮原二丁目7番31号 和泉電気株式会社 IDEC株式会社	
製造者	大阪府大阪市淀川区西宮原二丁目6番64号 大阪府大阪市淀川区西宮原二丁目7番31号 和泉電気株式会社 IDEC株式会社	
品名	コントロールボックス	
型式の名称	EC2A-3253 (同一型式は別表のとおり)	
防爆構造の種類	本体 耐圧防爆構造 端子箱 安全増防爆構造	
対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度	IICT6	
定格	AC500V 10A 周囲温度 50℃ (同一型式は別表のとおり)	
使用条件		
型式検定合格番号	第TC14280号 第TC14280号	
有効期間	平成12年01月26日 から 平成15年01月25日 まで	
	平成15年1月26日 から 平成18年1月25日 まで	
	平成18年1月26日 から 平成21年1月25日 まで	
	平成21年1月26日 から 平成24年1月25日 まで	

更新時
一部変更


機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

平成12年01月26日





記載事項変更
平成25年5月2日

記載事項変更
平成17年11月28日

労働大臣指定 型式検定代行機関 社団法人 産業安全技術協会長



型式検定合格証 (続)

有 効 期 間	平成24年 1 月 26日から平成27年 1 月 25日まで	
	平成27年 1 月 26日から平成30年 1 月 25日まで	
	平成30年 1 月 26日から平成33年 1 月 25日まで	
	2021 年 1 月 26日から 2024 年 1 月 25日まで	
	平成 年 月 日から平成 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	



同一型式一覧表

(1/1)

型式の名称	定 格	備 考
EC2A-2201	AC 6V 1A, 2A, 8A, 10A	
EC2A-2202	AC 12V	
EC2A-2204	AC 18V	
EC2A-2210	AC 24V	
EC2A-2213	AC 50V	
EC2A-2233	AC 100V	
EC2A-2253	AC 105V	
EC2A-3201	AC 110V	
EC2A-3202	AC 115V	
EC2A-3204	AC 120V	
EC2A-3210	AC 127V	
EC2A-3213	AC 200V	
EC2A-3218	AC 220V	
EC2A-3219	AC 230V	
EC2A-3230	AC 240V	
EC2A-3232	AC 250V	
EC2A-3233	AC 257V	
EC2A-3250	AC 380V	
EC2A-3252	AC 400V	
EC2A-3253	AC 440V	
EC2A-3254	AC 460V	
EC2A-3257	AC 480V	
EC2A-2201S	AC 500V	
EC2A-2202S		
EC2A-2204S		
EC2A-2210S	DC 6V	
EC2A-2213S	DC 12V	
EC2A-2233S	DC 18V	
EC2A-2253S	DC 24V	
EC2A-3201S	DC 30V	
EC2A-3202S	DC 48V	
EC2A-3204S	DC 100V	
EC2A-3210S	DC 110V	
EC2A-3213S	DC 200V	
EC2A-3218S	DC 220V	
EC2A-3219S		
EC2A-3230S	周囲温度 50℃	
EC2A-3232S		
EC2A-3233S		
EC2A-3250S		
EC2A-3252S		
EC2A-3253S		
EC2A-3254S		
EC2A-3257S		

備考) 表中の は、検定供試品を示す。