







防爆構造電気機械器具型式検定合格証

申請者	Witzlebenstrasse 7, D-45472, Muelheim an der Ruhr, Germany Hans Turck GmbH & Co.KG	
製造者	Witzlebenstrasse 7, D-45472, Muelheim an der Ruhr, Germany Hans Turck GmbH & Co.KG	
品名	ローテーションスピードモニタ	
型式の名称	IM21-14EX-CDTRI	
防爆構造の種類	本質安全防爆構造 (i a) (非危険場所設置)	
対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度	II C	
定 格	本安回路 (端子番号 1-2、9-10) 最大電圧 9.6 V 最大電流 10.7 mA 最大電力 25.6 mW 許容インダクタンス 5 mH 許容キャパシタンス 840 nF 非本安回路 許容電圧 AC 250 V 50/60 Hz、DC 125 V 周囲温度 -25 ~ 60 °C	
使用条件		
型式検定合格番号	第 TC18865 号	
有効期間	平成21年 8月 5日 から 平成24年 8月 4日まで	
	平成 24 年 8月 5日 から 平成 27 年 8月 4日まで	
	平成 27 年 8月 5日 から 平成 30 年 8月 4日まで	
	平成 30 年 8月 5日 から 平成 33 年 8月 4日まで	


機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

平成21年 8月 5日

型式検定実施者 社団法人 産業安全技術協会長



型式検定合格証 (続)

有 効 期 間	2021年 8月 5日 から 2024年 8月 4日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	

