

SW1A形 Automation Organizer 不具合のご案内

SmartAXIS シリーズ FT1A形 Pro・Lite・Touch

FT1A形 Pro・Lite および Touch において、フロート型のデータタイプを各種命令語で使用した場合エラーが発生し動作しない、キーボードエラー発生時のRUN/STOP指定機能を用いてプログラムRUNを設定していても、キーボードエラー発生時にプログラムRUNしない不具合が発生することを確認しましたのでご案内いたします。

お客様には大変ご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。

対象製品

- FT1A形 Pro・Lite
 - FT1A-*12**形 システムソフトウェア：Ver.1.10～Ver.2.21
 - FT1A-*24**形、FT1A-*40**形、FT1A-*48**形 システムソフトウェア：Ver.1.11～Ver.2.21
- FT1A形 Touch
 - FT1A-C12RA-*形、FT1A-M12RA-*形 システムソフトウェア：Ver.3.80～Ver.4.03
- SW1A形 Automation Organizer Ver.2.00～Ver.3.14（WindLDR Ver.7.00～Ver.8.1.2、WindO/I-NV3 Ver.5.00～Ver.5.28）に収録されている以下のシステムソフトウェア
 - ・Pro・Liteのシステムソフトウェア：Ver.1.10～Ver.2.21
 - ・Touchのシステムソフトウェア：Ver.3.80～Ver.4.03製品形番：SW1A-W1C

※弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」からダウンロードいただいたソフトウェアも対象となります。

不具合内容

本不具合の詳細内容は、以下よりご確認ください。

[A-2016002-1](#)

不具合の内容について不明点がございましたら、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせ下さい。