

ソフトウェア不具合のご案内**SW1A 形 Automation Organizer WindO/I-NV4**

WindO/I-NV4 Ver.1.0.0 ~ Ver.1.3.0 (Automation Organizer Ver.3.00 ~ Ver.3.50) において、[数値表示器]の[エラー時に表示する記号]に“(スペース)”を設定した場合、そのプロジェクトを再度開くと、設定が“(クエスチョン)”に変更されるという不具合が発生することを確認しました。お客様には大変ご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。

対象製品

- SW1A 形 Automation Organizer Ver.3.00 ~ Ver.3.50
(WindO/I-NV4 Ver.1.0.0 ~ Ver.1.3.0)
製品形番：SW1A-W1C

上記バージョンの WindO/I-NV4 を使用している場合、以下の機種で問題が発生します。

- HG2G-5T 形 プログラマブル表示器
HG2G-5TN22TF-*, HG2G-5TT22TF-*
- HG4G/3G 形、HG2G-5F 形 プログラマブル表示器
HG4G-CJT22TF-B, HG4G-CJT22MF-B, HG3G-AJT22TF-*, HG3G-AJT22MF-*,
HG3G-8JT22TF-*, HG3G-8JT22MF-*, HG2G-5FT22TF-*
- HG1G 形 プログラマブル表示器
HG1G-4VT22TF-*

※弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」からダウンロードいただいたソフトウェアも対象となります。

不具合内容

本不具合の詳細内容は、以下よりご確認ください。

[A-2016076-1](#)

不具合の内容について不明点がございましたら、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせ下さい。

暫定対策

暫定対策はありません。

恒久対策

本不具合は WindO/I-NV4 Ver.1.3.2 (Automation Organizer Ver.3.60) にて修正いたします。アップグレード用のインストーラは、弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」にて公開しています。「IDEC メンバサイト」より、インストーラをダウンロードしていただき、インストールしてご使用ください。
<http://www.idec.com/jpja/ao/>

以上