






防爆構造電気機械器具型式検定合格証

申請者	Via G. Mameli, 53/55, 20852 Villasanta (MB), Italy Via San Fiorano 70, 20852 Villasanta (MB), Italy	
製造者	GM International S.R.L.	
品名	絶縁バリヤ (温度計用)	
型式の名称	D 5 0 7 2 D	
防爆構造の種類	本質安全防爆構造 (i a) (非危険場所設置)	
対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度	II C	
定格	<p>本安回路 端子 7, 8 と 9 間及び 10, 11 と 12 間 回路 最大電圧 7.2 V 最大電流 16 mA 最大電力 0.027 W 許容キャパシタンス 13.5 μF 許容インダクタンス 138 mH 許容電圧 12.8 V 内部キャパシタンス 無視できる値 内部インダクタンス 無視できる値</p> <p>非本安回路 許容電圧 AC 250 V 50/60 Hz, DC 250 V</p> <p>周囲温度 -40℃~+70℃</p>	
使用条件		
型式検定合格番号	第 TC 2 1 1 3 1 号	
有効期間	平成 27 年 6 月 30 日 から 平成 30 年 6 月 29 日まで	
	平成 30 年 6 月 30 日 から 平成 33 年 6 月 29 日まで	
	平成 2021 年 6 月 30 日 から 平成 2024 年 6 月 29 日 まで	
	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで	

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

平成 27 年 6 月 30 日

型式検定実施者 公益社団法人 産業安全技術協会 長



記載事項変更

平成30年 6月 5日