

防爆構造電気機械器具型式検定合格証

申請者	大阪府大阪市淀川区西宮原二丁目6番64号 I D E C 株式会社	
製造者	大阪府大阪市淀川区西宮原二丁目6番64号 I D E C 株式会社	
品名	コントロールボックス	
型式の名称	E C 2 B - 2 1 1 7 - C (同一型式は別表のとおり)	
防爆構造の種類	本体 耐圧防爆構造 端子箱 安全増防爆構造	
対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度	II CT 6	
防爆記号	Ex de II CT 6	
適用基準		
定格	表示灯 付属変圧器付 AC 480V 50/60Hz 1W セレクタスイッチ AC 120V 10A 周囲温度 50°C (同一型式は別表のとおり)	
使用条件		
型式検定合格番号	第 TC19258 号	
有効期間	型式検定者の所属及び氏名	
2020年 4月 1日から 2023年 3月 31日まで	試験認証部 佐藤 英徳	
2023年 4月 1日から 2026年 3月 31日まで	試験認証部 佐藤 英徳	
年 月 日から 年 月 日まで		
年 月 日から 年 月 日まで		

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

2010年 7月 2日

型式検定実施者 公益社団法人 産業安全技術協会長

同一型式一覧表

型式の名称	定 格			
	表示灯	セレクタスイッチ	周囲温度	
EC2B-2117-C EC2B-2117S-C	付属変圧器付 AC100V AC110V AC115V AC120V AC200V AC220V AC230V AC380V AC400V AC440V AC480V 50/60Hz	1W 付属変圧器無 AC, DC6V AC, DC12V AC, DC24V	AC500V 2.8A AC240V 6A AC120V 10A AC24V 10A DC24V 8A DC120V 2.2A DC240V 1.1A	50°C
EC2B-1101-C EC2B-1101S-C EC2B-2101-C EC2B-2101S-C	付属変圧器無 AC, DC100/110V	10mA 5.5mA		
EC2B-1106-C EC2B-1106S-C EC2B-2106-C EC2B-2106S-C		セレクタスイッチ AC500V 2.8A AC240V 6A AC120V 10A AC24V 10A DC24V 8A DC120V 2.2A DC240V 1.1A		

備考) 表中の [] は、検定供試品を示す。

備考) セレクタスイッチは、鍵操作形セレクタスイッチを含む。