

## アプリケーションソフトウェアの不具合のご連絡

## SW1A形 Automation Organizer

SW1A形 Automation Organizer の WindO/I-NV2、および HG1F/2F/3F/4F/EX4R、HG2G形、HG3G形システムソフトにおいて、不具合が発生することを確認しましたので、以下のとおり対処方法についてご案内いたします。

お客様には大変ご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。

## 不具合内容

本不具合の詳細内容は、弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」に掲載しております。  
以下 URL よりご確認ください。

[http://www.idec.com/jpia/member/soft\\_support.html](http://www.idec.com/jpia/member/soft_support.html)

不具合の内容について不明点がございましたら、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせ下さい。

## 対象ソフトウェア

- HG1F/2F/3F/4F/EX4R形 プログラマブル表示器 (システムソフト Ver.1.70 ~ Ver.3.13)
- HG2G形 プログラマブル表示器 (システムソフト Ver.2.40 ~ Ver.3.30)
- HG3G形 プログラマブル表示器 (システムソフト Ver.3.20 ~ Ver.3.30)

形番 「HG1F-SB22\*F-\*, HG2F-SS22\*\*\*, HG3F-FT22\*F-\*, HG4F-JT22\*F-\*,  
EX4R-D44-\*, HG2S-\*S\*2\*H-\*, HG2G-SB2\*\*F-\*, HG3G-8JT22TF-\*,  
HG3G-AJT22TF-\*」

- SW1A形 Automation Organizer Ver.1.00 ~ Ver.1.40  
(WindO/I-NV2 Ver.4.00 ~ Ver.4.30)  
形番「SW1A-W1C」

- WindO/I-NV2 Ver.2.70~ Ver.3.42  
形番「HG9Y-ZSS2W」

※弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」からダウンロードいただいたソフトウェアも対象となります。

## 対処方法

本不具合は Automation Organizer Ver.1.51 で修正できます。  
バージョンアップファイルは、弊社ホームページで公開しております。  
弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」より、Automation Organizer Ver.1.51 バージョンアップ  
ファイルをダウンロードいただき、インストールしてご使用ください。

<http://www.idec.com/jpia/ao/dl/>