

ソフトウェアの不具合のご連絡

SW1A形 Automation Organizer

Automation Organizer HG3G形プログラマブル表示器のシステムソフト、WindO/I-NV2、WindLDRにおいて、不具合が発生することを確認しましたので、以下のとおり対処方法をご案内いたします。お客様には大変ご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。

不具合内容

詳細内容は、弊社ホームページ「IDECメンバサイト」に掲載しております。以下URLよりご確認くださいませよう、お願い申し上げます。

http://www.idec.com/jpia/member/soft_support.html

ご不明点がございましたら、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせ下さい。

対象製品

- HG3G形 プログラマブル表示器（システムソフト Ver.3.20 ～ Ver.3.32）

製品型番 「HG3G-8JT22TF-B, HG3G-8JT22TF-W,
HG3G-AJT22TF-B, HG3G-AJT22TF-W」

- SW1A形 Automation Organizer Ver.1.00 ～ Ver.1.52
（WindO/I-NV2 Ver.4.00 ～ Ver.4.32）
（WindLDR Ver.6.00 ～ Ver.6.41）

製品型番「SW1A-W1C」

※弊社ホームページ「IDECメンバサイト」からダウンロードいただいたソフトウェアも対象となります。

対処方法

本不具合は Automation Organizer Ver.1.60 で修正しています。バージョンアップファイルは、弊社ホームページで公開しております。

弊社ホームページ「IDECメンバサイト」より、Automation Organizer Ver.1.60バージョンアップファイルをダウンロードしていただき、インストールしてご使用くださいますようお願い申し上げます。

<http://www.idec.com/jpia/ao/dl/>

以上