

ソフトウェア不具合のご連絡

SmartAXIS シリーズ FT1A 形

Automation Organizer の SmartAXIS シリーズ FT1A 形 Pro・Lite および Touch において、不具合が発生することを確認いたしましたので、以下のとおり対処方法についてご案内いたします。お客様には大変ご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。

対象製品

- FT1A 形 Pro・Lite
 - FT1A-*12/24/40/48*** システムソフトウェア Ver.1.00 ~ 1.12
- FT1A 形 Touch
 - FT1A-M12***、C12*** システムソフトウェア Ver.3.80
- WindLDR
 - Ver.7.00 ~ 7.02
- FT1A 形プログラミングマニュアル ラダー編
 - FT9Y-B1381(O) 初版

不具合内容

本不具合の詳細内容は、弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」に掲載しております。以下 URL よりご確認くださいませようお願い申し上げます。

⇒ http://www.idec.com/jpia/member/soft_support.html

不具合の内容についてご不明点がございましたら、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせ下さい。

対処方法

本不具合は以下のソフトウェアバージョンで修正いただけます。

- FT1A 形 Pro・Lite
 - FT1A-*12/24/40/48*** システムソフトウェア Ver.1.13
- FT1A 形 Touch
 - FT1A-M12***、-C12*** システムソフトウェア Ver.3.81
- WindLDR
 - Ver.7.03
- FT1A 形プログラミングマニュアル ラダー編
 - FT9Y-B1381(1) 第二版

Automation Organizer のバージョンアップファイルは、弊社ホームページで無償公開しております。弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」より、Automation Organizer のバージョンアップファイルをダウンロードいただき、WindLDR のシステムソフトウェアダウンロード機能によりシステムソフトウェアを FT1A 形本体にダウンロードしてご使用ください。

<http://www.idec.com/jpia/ao/dl/>