

ソフトウェアの不具合のご連絡

SW1A形 Automation Organizer

Automation Organizer において、不具合が発生することを確認しましたので、以下のとおり対処方法についてご案内いたします。大変ご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。

対象製品

- SW1A形 Automation Organizer Ver.2.30 (WindO/I-NV2 Ver.4.80)
- SW1A形 Automation Organizer Ver.2.20~2.30 (WindLDR Ver.7.10~Ver.7.13)
製品形番「SW1A-W1C」

※弊社ホームページ「IDECメンバサイト」からダウンロードいただいたソフトウェアも対象となります。

上記バージョンのWindO/I-NV2、WindLDR を使用している場合、以下の機種で問題が発生します。

- HG4G/HG3G/HG2G-5F/HG2G-S/HG2G-5S形 プログラマブル表示器
 - ▶ HG4G-CJT22*F-B, HG3G-*JT22*F-*, HG2G-5FT22TF-*
 - ▶ HG2G-S*2**F-*, HG2G-5ST22*F-*
- FT1A形 SmartAXIS
 - ▶ FT1A-*40R*, FT1A-*48*

不具合内容

本不具合の詳細内容は、弊社ホームページ「IDECメンバサイト」に掲載しております。
以下URLよりご確認ください。

<http://jp.idec.com/ja/support/soft/softwareinfo.html>

不具合の内容について不明点がございましたら、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせ下さい。

対処方法

本不具合はWindO/I-NV2 Ver.4.81、WindLDR Ver.7.14にて修正いただけます。

WindO/I-NV2 Ver.4.81のイントローラは1月下旬、WindLDR Ver.7.14のイントローラは3月中旬に弊社ホームページで公開する予定にしております。

弊社ホームページ「IDECメンバサイト」より、各イントローラをダウンロードのうえ、インストールしてご使用ください。

<http://www.idec.com/jpia/ao/>