

**SW1A形 Automation Organizer 不具合のご連絡****WindO/I-NV3 ソフトウェア**

WindO/I-NV3 Ver.5.00~Ver.5.15 (Automation Organizer Ver.2.00~Ver.2.33) において、部品およびユーザ通信で「動作条件」の条件式を設定する際に不具合が発生することを確認しましたので、以下のとおり対処方法についてご案内いたします。

お客様には大変ご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。

**対象製品**

- SW1A形 Automation Organizer Ver.2.00~Ver.2.33  
(WindO/I-NV3 Ver.5.00~Ver.5.15)  
製品形番：SW1A-W1C

※弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」からダウンロードいただいたソフトウェアも対象となります。

上記バージョンのWindO/I-NV3 を使用している場合、以下の機種で問題が発生します。

- SmartAXIS FT1A形  
「FT1A-C12RA-W」, 「FT1A-C12RA-B」, 「FT1A-C12RA-S」  
「FT1A-M12RA-W」, 「FT1A-M12RA-B」, 「FT1A-M12RA-S」

**不具合内容**

本不具合の詳細内容は、弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」に掲載しております。  
[http://www.idec.com/jpia/member/soft\\_support.html](http://www.idec.com/jpia/member/soft_support.html)

不明点がございましたら、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせ下さい。

**対処方法**

本不具合は以下のソフトウェアバージョンで修正いただけます。

- WindO/I-NV3 Ver.5.16

Automation Organizer のバージョンアップファイルは、弊社ホームページで無償公開しています。弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」より、Automation Organizer のバージョンアップファイルをダウンロードいただき、ダウンロード機能によりWindO/I-NV3 の最新版をダウンロードしてご使用ください。

WindO/I-NV3 インストーラ (Ver.5.16)は、5月30日(金)に弊社ホームページにて公開予定です。  
<http://www.idec.com/jpia/ao/dl/>