

ソフトウェア不具合のご連絡**SW1A形 Automation Organizer (WindLDR)**

WindLDR Ver.7.16 (Automation Organizer Ver.2.34) の不具合についてご連絡いたします。

対象製品

SW1A形 Automation Organizer : Ver.2.34 (WindLDR : Ver.7.16)

製品形番 : SW1A-W1C

※弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」からダウンロードいただいたソフトウェアも対象となります。

上記バージョンの WindLDR を使用している場合、以下の製品で問題が発生します。

FC5A形 MICRO Smart

製品形番 : FC5A-C10R2*、FC5A-C16R2*

不具合内容

WindLDR Ver.7.16 (Automation Organizer Ver.2.34) において、FC5A-C10R2*、FC5A-C16R2* のファンクション設定ダイアログ内で [OK] ボタンを押してファンクション設定を終了した場合、プログラムを変換できない不具合が発生することを確認しました。

お客様に大変ご迷惑をおかけしますことを、深くお詫び申し上げます。

本不具合の詳細内容は、弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」に掲載しております。

以下 URL よりご確認ください。

http://www.idec.com/jpia/member/soft_support.html

不具合の内容について不明点がございましたら、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせ下さい。

対処方法

本不具合は WindLDR Ver.7.20 (Automation Organizer Ver.2.40) にて改修いたします。

WindLDR Ver.7.20 のインストーラは、9月中旬に弊社ホームページで公開予定です。

弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」より、WindLDR Ver.7.20 のインストーラをダウンロードしていただき、インストールしてご使用ください。

<http://www.idec.com/jpia/ao/dl/>