

ソフトウェア不具合のご連絡

SW1A形 Automation Organizer (WindLDR、WindO/I-NV3)

WindLDR Ver.7.03～Ver.7.16、WindO/I-NV3 Ver.5.04～Ver.5.16 (Automation Organizer Ver.2.12～Ver.2.34) の不具合についてご連絡いたします。

対象製品

SW1A形 Automation Organizer : Ver.2.12～Ver.2.34
(WindLDR : Ver.7.03～Ver.7.16、WindO/I-NV3 : Ver.5.04～Ver.5.16)

製品形番 : SW1A-W1C

※弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」からダウンロードいただいたソフトウェアも対象となります。

上記バージョンのWindLDR、WindO/I-NV3を使用している場合、以下の製品で問題が発生します。

FT1A形 SmartAXIS Lite/Pro/Touch

製品形番 : FT1A-*12R*、FT1A-*24R*、FT1A-*40R*、FT1A-*48*、FT1A-*12RA*

不具合内容

WindLDR Ver.7.03～Ver.7.16、WindO/I-NV3 Ver.5.04～Ver.5.16 (Automation Organizer Ver.2.12～Ver.2.34) において、「FT1A上でのラダープログラムモニタを有効にする」をチェックしている場合、ラダープログラム変換時に強制終了する不具合が発生することを確認しました。

お客様には大変ご迷惑をおかけしますことを、深くお詫び申し上げます。

本不具合の詳細内容は、弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」に掲載しております。

以下 URL よりご確認ください。

http://www.idec.com/jpia/member/soft_support.html

不具合の内容について不明点がございましたら、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせ下さい。

対処方法

本不具合は WindLDR Ver.7.20、WindO/I-NV3 Ver.5.20 (Automation Organizer Ver.2.40) にて改修いたします。WindLDR Ver.7.20 のインストーラは、9月中旬に弊社ホームページで公開予定です。弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」より、WindLDR Ver.7.20 のインストーラをダウンロードしていただき、インストールしてご使用ください。

<http://www.idec.com/jpia/ao/dl/>