

仕様変更のご案内

NRL形 サークिटプロテクタ

NRL形サーキットプロテクタ DC仕様のUL認証取り消しについてご案内いたします。

■ 実施時期

2021年8月20日受注分より実施

■ 対象製品

NRL形サーキットプロテクタ（DC仕様）全機種



形番構成：NRL* * * ** * - ** ** - *
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥*1 ⑦*1 ⑧

- ① 操作方法
 - ② 極数
 - ③ 内部回路
 - ④ 付属装置
 - ⑤ イナーシャディレーの有無
 - ⑥ 定格電流/電圧引外しコイル電圧：DC24V
 - ⑦ 引外し特性動作：AD、BD、ED
 - ⑧ ロッカー色/表示灯の定格電圧
- *1 ⑥または⑦に以下の表記で構成される形番の製品が対象

※ 標準品を基本とするカスタム仕様製品も含まれます。

■ 変更内容

UL認証取り消しにともない以下のUL認証表示を削除し、UL 定格：定格遮断容量 1000A を取消します。
 その他の仕様、形番および価格などの変更はありません。

変更前



変更後



変更理由

NRL 形に使用している樹脂材料（PBT 樹脂）の廃止にともない、変更材料にて第三者認証機関である Underwriters Laboratories で製品試験をおこなった結果、変更部品を搭載した DC 仕様製品は UL 認証定格 1000A を満足しなかったため。

識別表示

変更後の製品には、個装ケースのロット No.末尾付近に「*」を表示いたします。

- 表示期間：2022 年 5 月生産分まで

